


PROTOKÓŁ NR: 25/2021.

(nr kolejny / rok)

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) w związku z § 4 - 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.)

z okresowej kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.



1. Dane ogólne:

Nazwa obiektu budowlanego: **Dostrzegalnia Bardo**

Rodzaj obiektu: **do celów ppoż.**

Lokalizacja (adres): **świętokrzyskie, Bardo 26-035 Raków**

(województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr)

Sposób użytkowania obiektu: **cele ppoż.**

Pustostan-/ Obiekt użytkowany* **TAK**

Numer inwentarzowy: **291/1**

Własność/udział: **Nie dotyczy**

Zarządca: **Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów**

Data kontroli: **28.12.2021 r**

Data poprzedniej kontroli: **30.12.2020 r.**

Podstawa opracowania: **Umowa nr 36.271.2.2021 z dnia 10.12.2021r.**

(nr umowy i dzień jej zawarcia, znak sprawy)

2. Przegląd przeprowadzony został przez:

Kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia **o specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr 186/82**, zgodnie z art. 62 ust. 6 pkt 4, będącego członkiem **Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**, o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0493/03, w w oparciu o art. 62 ust.1 pkt 1 ppkt a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami szczegółowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Przy udziale*:

Jerzy Nowak - Sekretarz.

(imię i nazwisko)

(funkcja)

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z:

- protokołami z poprzedniej kontroli,
- protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w obiekcie,

-

(wskazać inne dokumenty, informacje mające znaczenie dla oceny stanu technicznego)

3. Zakres niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych:

Brak zaleceń

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- ~~wykonanie~~/brak wykonania* zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli stanu technicznego obiektu.

5. Wykaz robót do wykonania w trybie pilnym¹:

BRAK.

6. Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, wymagające usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli:

BRAK

7. W celu usunięcia ww. nieprawidłowości należy bezzwłocznie wykonać:

NIE DOTYCZY

Jako ~~właściciel~~/zarządca/użytkownik obiektu budowlanego* potwierdzam obowiązek usunięcia ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.

¹ Stopień pilności:

- I – wykonanie robót może zostać odłożone na lata następne (np. plany pięcioletnie),
- II – roboty budowlane należy wykonać przed kolejnym rocznym przeglądem,
- III – roboty budowlane należy wykonać pilnie (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty kontroli),
- IV – roboty budowlane należy wykonać niezwłocznie (natychmiast).

*niepotrzebne skreślić

Przyjmuję do wiadomości, że w związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować ww. zagrożenia, kopia protokołu zostanie bezzwłocznie przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w.....

.....
(data)

.....
(czytelny podpis)

8. Uwagi i zalecenia:

Wystające części betonowych fundamentów należy oczyścić i zaizolować emulsją bitumiczną. Element stalowy pod pierwszym podestem należy pomalować farbą przeciw rdzewną – początek korozji.

Oświadczam, że obiekt budowlany będący przedmiotem kontroli ~~nadaje się~~ **nie nadaje się*** do bezpiecznego użytkowania.

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

MARIAN KUC
uprawniony do projektowania,
kierowania i nadzorowania.....
robotami budowlanymi i inst.
(data i podpis kontrolującego)
169/87
561 Kielce, ul. Witosa 55" D

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna
2.

Wprowadził(a):

Numer adresowy:

Podpis

