

Stacja Uzdatniania Wody
Jeleń gm. Gniew

WYKAZ UKŁADÓW

L.p.	Nr układu	Nazwa układu	Transmisja	Rozdzielnica	Symbol PA	Sterownik-wejścia-wyjścia					Uwagi
						DI	DO	AI	AO	modbus	
1	01	Licznik wody	D+analogowy	RG	QI	1		1			
2	02	Pomiar ciśnienia na wyjściu	analogowy	RKZ-2	PI			1			
3	03	Pomiar poziomu w zbiorniku 1	D+analogowy	RG	LHLI	4		1			
4	04	Pomiar poziomu w zbiorniku 2	D+analogowy	RG	LHLI	4		1			
5	11	Pompa głębinowa 1	D	RG	NSA	4	1	1			
6	12	Pompa głębinowa 2	D	RG	NSA	4	1	1			
7	21	Zestaw hydroforowy	modbus RTU	RG+RH	NSAR					+	sterownik lokalny zestawu hydroforowego
8	31	Pompa płuczająca P1	D	RG	NSA	3	1				
9	32	Pompa płuczająca P2	D	RG	NSA	3	1				
10	41	Sprężarka	D	RG	NSA	3	1				
11	81	Kontrola dostępu	D	RG, zbiorniki	HES	3					
12	91	Kontrola napięcia zasilającego	D	RG	HES	1					
		Razem				30	5	6	0		