

Pp. 55,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	63,00 · 63,50 · 63,90 · 64,00 · 64,10 · 64,50 · 64,50 · 64,50 · 64,50 · 64,50 · 64,50 · 64,50 · 64,50
Rzędna dna przewodu	61,49 · 61,98 · 62,39 · 62,49 · 62,58 · 62,99 · 62,99 · 63,00 · 63,01 · 63,01 · 63,02 · 63,02 · 63,03
Zagłębienie dna przewodu	1,51 · 1,52 · 1,51 · 1,51 · 1,52 · 1,51 · 1,51 · 1,50 · 1,49 · 1,49 · 1,48 · 1,48 · 1,47
Długość, spadek	i=32,0‰ L=15,1 m · i=41,0‰ L=12,5 m · i=19,0‰ L=26,5 m · i=8,0‰ L=2,5m · i=1,0‰ L=2,1m · i=6,0‰ L=1,6m
Średnica, materiał	rury kanalizacyjne Ø160/4,7mm PVC-U, SDR34, SN8 · Ø160/6,2mm PE100, SDR26, PN6 · DN150 żel. sf. PN16 · Ø160/6,2mm PE100, SDR26, PN6
Odległość	0,00 · 15,1 · 15,10 · 12,5 · 27,60 · 26,5 · 54,10 · 56,60 · 57,80 · 58,60 · 60,70 · 62,30
Oznaczenia	S-1 · S-2 · S-3 · S-4 · KZ-2 · KS-1 · KZ-2 · KS-1 · ZB-1

Rzędna terenu	64,50	64,50	64,50	64,50
Rzędna dna przewodu	63,01	63,04	63,04	63,05
Zagłębienie dna przewodu	1,49	1,46	1,46	1,45
Długość, spadek	i=38,0‰ L=0,8 m	i=1,0‰ L=1,4 m	i=6,0‰ L=1,6 m	
Średnica, materiał	Ø110/4,2mm PE100, SDR26, PN6	DN100 żel. sf. PN16	Ø110/4,2mm PE100, SDR26, PN6	
Odległość	0,00	0,80 (1,4)	2,20 (1,6)	3,80
Oznaczenia	KS-1	KZ-2	KZ-2	ZB-1

Rzędna terenu	64,50	64,50	64,50	64,50
Rzędna dna przewodu	63,01	63,02	63,02	63,03
Zagłębienie dna przewodu	1,49	1,48	1,48	1,47
Długość, spadek	i=13,0‰ L=0,8 m	i=1,0‰ L=2,1 m	i=6,0‰ L=1,6 m	
Średnica, materiał	Ø160/6,2mm PE100, SDR26, PN6	DN150 żel. sf. PN16	Ø160/6,2mm PE100, SDR26, PN6	
Odległość	0,00	0,80 (2,1)	2,90 (1,6)	4,50
Oznaczenia	KS-1	KZ-2	KZ-2	ZB-2

Rzędna terenu	64,50	64,50	64,50	64,50
Rzędna dna przewodu	63,01	63,04	63,04	63,05
Zagłębienie dna przewodu	1,49	1,46	1,46	1,45
Długość, spadek	i=38,0‰ L=0,8 m	i=1,0‰ L=1,4 m	i=6,0‰ L=1,6 m	
Średnica, materiał	Ø110/4,2mm PE100, SDR26, PN6	DN100 żel. sf. PN16	Ø110/4,2mm PE100, SDR26, PN6	
Odległość	0,00	0,80 (1,4)	2,20 (1,6)	3,80
Oznaczenia	KS-1	KZ-2	KZ-2	ZB-2

OZNACZENIA:

KS-1 — Projektowana komora syfonowa
KZ-1 — Projektowana komora zasuw
S-1 — Projektowana studnia
ZB-1 — Projektowany zbiornik retencyjny

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu kanalizacyjnego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

2. Istniejące kable energetyczne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach:
   - dla eNA, eN - Ø110;
   - dla eWA, eNSN - Ø160.

PROFILE PODŁUŻNE PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH SKALA 1:100

AQUA - PROJECT®
Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy

Inwestor: Gmina Gniew, ul. Plac Grunwaldzki 1 ; 83-140 Gniew	Data: 30.10.2017		Nr zlecenia: 778/2016	
Obiekt: Rozbudowa stacji wodociągowej w Jeleniu	Faza: PB-W	Skala: 1:100	Branża: Sanit.	Nr rysunku: 10
Temat: Projekt Budowlano-Wykonawczy	Projektował: mgr inż. E. Smentek			
	Opracował: mgr inż. P. Kołaski			
	Sprawdziła: mgr inż. A. Pieniaszek			