


proj. ZK1x - 1P
wg odrębnego oprac.
dz. 63/2



proj. NAYY-J 4x35mm²
wg odrębnego opracowania


zasilanie ze stacji transf. SN/nn
"Osinec Osiedle I" nr 06-1226

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGA

Kabel elektroenergetyczny układać razem we
wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4

proj. szafka oświetleniowa
wolnostojąca SO
dz. 63/2



obwód I
proj. YKY 3x6mm²
dł. 24(36)m
kier. oprawa I/I

proj. linia kablowa nn 0,4 kV
YAKY 4x25mm² o dł. 1(5)m

Inwestor:	Gmina Gniezno ul. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno		Rysunek nr: E4
Obiekt:	Przebudowa drogi związana z budową oświetlenia przejścia dla pieszych m. Osinec al. Piąta dz. 84/1, 63/2		Skala:
Temat rysunku:	Schemat ideowy proj. szafki oświetleniowej SO		Data: 11.2020
Projektował:	mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW		