

### Obliczenie prądu obciążenia oraz dobór przekroju przewodów

Wierzeja ul. Kasztanowa

L.p.	Pzn [W]	Współ.	Un [V]	kz	I <sub>obc.</sub> [A]	I <sub>b</sub> =[A]	Nazwa odb.	Typ przewodu	I <sub>dd</sub> [A]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	354	0,95	400	1	0,54	6	ośw.-obw.I	NAYY-J 4x35mm <sup>2</sup>	118