

Górowo Iławeckie, 07.11.2024 r.

Gmina Górowo Iławeckie

RIZ.271.1.19.2024

Odpowiedzi na zapytania wykonawców (3)

Zamówienie publiczne na realizację zadania pn.: **Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.**

Pytanie nr 1

Czy z uwagi na duże ograniczenie w zakresie możliwości zaoferowania zasilacza awaryjnego UPS dla Urzędu Gminy, spełniającego wszystkie wymogi przedstawione w OPZ, Zamawiający dopuści produkt wyposażony w bypass zewnętrzny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza produkt wyposażony w bypass zewnętrzny (automatyczny) i zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w następującym zakresie:

Część I

Zadanie 5. Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Urzędu Gminy:

Jest:

- bypass wewnętrzny (automatyczny).

Powinno być:

- bypass (automatyczny).

**Wójt Gminy
Krzysztof Baran**