



**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy¹, pn.: Budowa Posterunku Policji w Białośliwiu.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytania razem z odpowiedzią².

Pytanie nr 2:

Dotyczy to wersji - moduły 3D. W PFU zamieszczono zapis ""Konstrukcja dachu- stalowa w dalszej części jest zapis - Pokrycie dachu membrana EPDM" oraz "Konstrukcję dachu należy wykonać jako dwu lub wielospadową: więźba dachowa z wiązarów dachowych lub więźby tradycyjnej z drewna konstrukcyjnego C24" .Proszę o doprecyzowanie zadaszania gdyż oba te zapisy wykluczają się wzajemnie. I proszę o udostępnienie wskazanych w PFU załączników - rysunków koncepcyjnych w zakresie propozycji lokalizacyjnych elementów na elewacji budynku przyszłej komendy, zgodnie z zapisem "Dopuszcza się zastosowanie detali z innych materiałów np. imitujących drewno lub cegłę zgodnie z propozycjami lokalizacji wskazanymi na rysunkach koncepcyjnych". Odpowiedź na pytania oraz załączenie rysunków koncepcyjnych jest niezbędne do opracowania i złożenia rzetelnej oferty z zachowaniem należytej staranności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza się pokrycie dachu membraną EPDM dla budynku garażowego jako rozwiązanie alternatywne dla dachu płaskiego – zgodnie z zapisami w MPZP (§18 pkt 4d teren 19MN/U). Jednocześnie dopuszcza się także konstrukcję dachu dla budynku garażowego jako jedno- lub dwuspadową – zgodnie z zapisami w MPZP.

Natomiast konstrukcję dachu dla budynku posterunku należy wykonać jako dwuspadową lub wielospadową o nachyleniu 30° – 45°, zgodnie z zapisami w MPZP (§18 pkt 4d teren 19 MN/U). Zamawiający preferuje wykonanie budynku posterunku o konstrukcji dachu dwuspadowej, jednakże dopuszcza wykonanie dachu każdą metodą wskazaną w MPZP.

Zapis w PFU określa zakres prac projektowych: „Wykonanie prac projektowych, w tym: opracowanie koncepcji i wizualizacji”. Zgodnie z powyższym zapisem Wykonawca wykonuje koncepcję posterunku i przedkłada Inwestorowi do akceptacji. Powyższe rysunki powinny uzyskać przede wszystkim akceptację Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków-Delegatura w Pile.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania
Opr. A. Cieślęwicz

¹ ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

² podstawa prawna - art. 284 ust. 2 i 6 ustawy