

projektowane docieplenie ETICS
mocowane mechanicznie + klej – min. 4 szt. kołków Ø10x280 (w strefie 1,0m od krawędzi 8szt.)
z trzpieniem metalowym na 1m²
1 ETAP PRAC (przed dociepleniem połaci dachu)

wykonanie docieplenia przed pokryciem dachu

stalowa ocynkowana listwa startowa
(systemowa ETICS) – w pierwszym etapie prac

projektowane docieplenie ETICS
mocowane mechanicznie + klej – min. 4 szt.
kołków Ø10x280 (w strefie 1,0m od krawędzi 8szt.)
z trzpieniem metalowym na 1m²,
kotwić w ścianie
2 ETAP PRAC (po pokryciu dachowym)

systemowa taśma
uszczelniająca

stalowa ocynkowana
listwa startowa
(systemowa ETICS)

systemowa taśma uszczelniająca

profil z EPS–100 10cm

obróbka blacharska
z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm

faseta

dodatkowa warstwa papy

projektowane pokrycie papowe na warstwie docieplenia
wywijać na ścianę 0,5m i mocować
mechanicznie przez listwę systemową

projektowane docieplenie stropodachu – wełna mineralna

istniejące deskowanie (wymieniać uszkodzone deski)

OZNACZENIA:



Dodatkowa warstwa papy, zakład na papie nawierzchniowej

min. 15cm (po usunięciu posypki)

Pokrycie dachu – pap podkładowa + papa nawierzchniowa

K_106

SCHEMAT REALIZACJI DOCIEPLEŃ NA STYKU POŁACI DACHOWEJ ZE ŚCIANĄ

Skala: 1:10

UWAGA:

W pierwszym etapie wykonać docieplenie w systemie ETICS rozpoczynając od poziomu +1,30 ponad projektowanym pokryciem dachu (w najwyższym punkcie połaci, przy uwzględnieniu projektowanych dociepleń). Po wykonaniu kompletu prac wymagających ustawiania rusztowań (łącznie z pracami malarskimi) wykonać drugi etap – termomodernizację i pokrycie dachu oraz docieplenie pasma 1m pomiędzy obróbką blacharską pokrycia i listwą startową osadzoną w pierwszym etapie.



Budowlane Biuro Inżynierskie Przemysław Puchalski

66–400 Gorzów Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 10

NIP: 599–247–99–87, tel. 601 278 123, e-mail: przemyslaw.puchalski@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

		IMIĘ I NAZWISKO / UPRAWNIENIA:		DATA / PODPIS:		TEMAT OPRACOWANIA:		Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2											
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Alina Elwira Tarkowska upr. bud. 20/80/Gw		2022-07-31															
branża arch.-bud.																			
PROJEKTANT:		mgr inż. bud. Przemysław Puchalski upr. bud. LBS/0069/POOK/09		2022-07-31															
branża konstr.-bud.																			
Uwagi:						ADRES OBIEKTU:		66-400 Gorzów Wlkp., ul. Woskowa 3b działka nr ewid. 580 (ld dz.: 086101_0010/580)											
						NAZWA RYSUNKU:		SCHEMAT REALIZACJI DOCIEPLEŃ NA STYKU POŁĄCZI DACHOWEJ ZE ŚCIANĄ											
FAZA:		PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA:		KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		SKALA:		1 : 10		DATA:		2022-07-31		NR. RYS.		K_106	