



OR.271.26.2024

Głogów Małopolski 2024-09-17

Wyjaśnienia i zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: Remont boisk sportowych Orlik w Głogowie Małopolskim i Przewrotnem (OR.271.26.2024);

Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 20219 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawcę i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1

proszę o wyjaśnienie: czy sztuczna trawa na Orliku w Głogowie Mlp ma być wypełniona granulatem SBR czy granulatem EPDM z recyklingu kolor czarny lub szary?

Odpowiedź nr 1

Zmawiający wyjaśnia, iż sztuczna trawa na Orliku w Głogowie Małopolskim ma być wypełniona granulatem SBR z recyklingu kolor czarny lub szary.

Pytanie nr 2

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu FIFA QUALITY PRO. Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wrywanie, wytrzymałości łączy, odkształcenie, opór i wiele innych.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu z wymaganych dokumentów przedłożenia dla oferowanej nawierzchni certyfikatu FIFA Quality PRO, a pozostawienie wymogu przedłożenia badań laboratoryjnych przeprowadzonych na zgodność z FIFA dla poziomu FIFA Quality PRO.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający przychyliła się do wnioskowanej zmiany i usuwa zapis dotyczący posiadania dla nawierzchni certyfikatu FIFA Quality PRO, dodając jednocześnie wymóg przedłożenia badań laboratoryjnych przeprowadzonych na zgodność z FIFA dla poziomu FIFA Quality PRO.

Zmawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Technicznej w Zał. nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który plik po zmianie otrzymuje nazwę **Specyfikacja Techniczna - po zmianie z dnia 17.09.24 r.**

Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa w **dniu 01.10.2024 r. o godz. 10:00**

Z up. Burmistrza

(-)

Mirosław Osetek

Z-ca Burmistrza

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)