



Gmina

# NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 26 lipca 2024r.

ZP.271.15.2024

Zainteresowani Wykonawcy



Odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią”.

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią” wpłynęły pytania. Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### Pytania z dnia 25.07.2024r.

1. Prosimy o zaznaczenie na rzucie dachu miejsca wymiany deskowania oraz wymiany krokwi.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pkt. 2 z dnia 23.07.2024 r.

2. Jakie prace należy uwzględnić w nieoznaczonych pomieszczeniach znajdujących się na poddaszu przy pomieszczeniach nr 3.04 i 3.05?

Odp. Nie należy uwzględniać prac budowlanych w pomieszczeniach wskazanych w pytaniu.

3. Z jakich instalacji należy oczyścić pomieszczenia piwnicy? Prosimy o wskazanie rodzaju oraz ilości oraz parametrów takich jak średnica, długość itp.

Odp. Nie przewidziano prac budowlanych w pomieszczeniach piwnicy oprócz tych prac wskazanych w odpowiedziach z dn. 16.07.2024 r.

4. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 16.07.2024 r. prosimy o informację czy należy uwzględnić naprawy lamperii z tynku mozaikowego? Jeżeli tak, prosimy o podanie przybliżonej ilości lub wskazanie procentowej ilości.

Odp. Należy uwzględnić naprawę lamperii z tynku mozaikowego o powierzchni do 2 m.

5. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 12 oraz 14 z dnia 16.07.2024 r. ponownie prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których posadzka ma zostać bez zmian, ponieważ odpowiedzi na powyższe pytania nie pokrywają się. W dokumentacji zostały wskazane pomieszczenia o numerach: 1.01, 1.08, 2.01, 2.02, 2.08, 2.12, 2.13, 3.01, 3.02, 3.08, 3.09, 3.10 oraz klatki schodowe.

Odp. Posadzka pozostaje bez zmian zgodnie z pomieszczeniami wymienionymi w pkt. 12 i 14 (odp. z dnia 16.07.2024 r.) oraz w pomieszczeniach o nr: 1.08, 2.02, 2.08, 2.13, 3.08 i klatkach schodowych, zgodnie z dokumentacją.



Gmina

**NAKŁO NAD NOTECIĄ**

6. Proszę o wyjaśnienie konstrukcji windy. Podano wymiary platformy 1000 x 1500, a w rzeczywistości podłoga bez listew bezpieczeństwa ma 1000 x 1467.

Odp. Zamawiający uważa, że udostępniona dokumentacja projektowa zawiera wyczerpujący opis konstrukcji windy. Informacje techniczne zawarte są w projekcie technicznym - architektura (pkt. 7.3 opis) oraz w projekcie technicznym – konstrukcja (rysunki od nr 9 do 14 oraz opis grupa II).

Wymiarowanie zgodnie z rysunkami załączonymi w dokumentacji projektowej.

**Pytania z dnia 26.07.2024r.**

1. W opisie windy w jednym miejscu jest że platforma znajduje się wewnątrz budynku, a inny że nad wejściem windy należy wykonać daszek zabezpieczający. Jeżeli wewnątrz to daszek jest nie potrzebny. Ile ma mieć przystanków i konkretne usytuowanie w stosunku do budynku. Proszę o kompletny opis projektowanej windy.

Daszek zabezpieczający należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. rysunek nr 16 w projekcie technicznym - architektura.

Ilość przystanków – 4.

Wystarczający opis projektowanej windy znajduje się w dokumentacji projektowej.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ.

**Z up. Burmistrza  
Piotr Kalamon  
Zastępca Burmistrza**