



PRZEKRÓJ A-A



UWAGA

- 1. Kandy wentylacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą systemowych podwiesz ze stali ocynkowanej
- 2. Kandy wentylacyjne zaizolować wełną mineralną gr.20 mm z wierzchnią warstwą z folii aluminiowej

		AK Projekt * ul. Kanłowczyków 11/17 24-100 Pławny * tel. 081-8879247	
obiekt: BUDYNEK H-80 na terenie Grupy Azoty Z.A. "PUŁAWY S.A. Sieć Bieżąca Lwów - Instytut Nowych Syntezy Ochrony		temat: PRZEBUDOWA CZĘŚCI HAL H-80 ZAPLECZA DŁA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCI	
SUROWCOWYCH		AK-2022.04.02	
tytuł rysunku:		Szkic	
Przekrój A-A		PT/pw	
opracował: Marcin Matzoc LUB/0181/PWOS/14			
projektant: Marcin Matzoc LUB/0181/PWOS/14			
sprawdził:			
data: 04.2022		instalacyjna	
skala: 1:50		nr rysunku: S-12	