



Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
tel. (67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26
e-mail: urząd@wyrzysk.pl
„Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórnej”

ZPU.271.8.2021

Wyrzysk, 13.05.2021 r.

DO

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

„Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórnej”

Zamawiający – **Gmina Wyrzysk**, ul. Bydgoska 29, 89 – 300 Wyrzysk działając zgodnie z przepisami art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019), w związku z pytaniem jakie wpłynęło od potencjalnych oferentów, publikuje poniżej przedmiotowe pytanie, wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie: Według SST D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie W punkcie 2.3.2 specyfikacji technicznej (str.61) Tablica 1, podpunkt 7 wskazana jest nasiąkliwość kruszywa łamanego 0,4%. Jest to błąd czy świadoma zmiana, ponieważ wg. PN-B-06714-18 nasiąkliwość dla podbudowy zasadniczej wynosi nie więcej niż 3 %, a dla podbudowy pomocniczej wynosi nie więcej niż 5 %. Jeżeli parametr jest wpisany prawidłowo to proszę wskazać przykładowe kruszywo o tak niskiej nasiąkliwości.

Odpowiedź:

Proszę zastosować kruszywo wg cytowanej normy spełniające wymagania dla podbudowy zasadniczej, projektowanej KR oraz uziarnienia kruszywa wg cytowanej Normy.

Pomocniczo proszę posiłkować się WT4 - Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.)

Nasiąkliwość PN-EN 1097-6, roz. 7, 8 i 9 [7] 5.5 i 7.3.2 WA242 **)

**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

BURMISTRZ

(-) Bogusława Jagodzińska