



BZP.271.21.11.2020.I

Staszów, dnia 10.09.2020 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów**”(ID 341038)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

Pytania:

„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. 2019, poz. 1843) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ):

1. W Dokumentacji Technicznej na str. 9 Zamawiający wskazuje lokalizację dobudowy stanowiska słupowego na terenie Parku Bienia i informuje, że wykonawca winien uzgodnić lokalizację oraz wykonać dokumentację projektową. Prosimy o informację, co powinno wchodzić w skład tej dokumentacji – czy ma to być projekt wykonawczy czy dokumentacja techniczna?
2. Prosimy Zamawiającego o informację, czy wymaga wykonania pomiarów fotometrycznych przy odbiorze prac (natężenie, luminacja), ponieważ nie wspomniano o nich w dokumentacji. Czy Zamawiający określił ilości pomiarów?

Jednocześnie wskazujemy, że art. 38 ust 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, stanowi, że Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dobudowy nowych punktów oświetleniowych wraz z uzgodnieniem jej we właściwych jednostkach administracyjnych.

Ad. 2.

Zamawiający wymaga wykonania pomiarów Luminancji na 5 wskazanych odcinkach pomiarowych.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, informuję, że Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia **17.09.2020r. do godz. 11⁰⁰**, otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.09.2020r. o godz. 11¹⁵** (odpowiednio pkt. 18.1. SIWZ).

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 1 „(...) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, (...)”

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i zmiana stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Ponadto dodaję, iż sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie ww. zmian zostało skierowane w dniu dzisiejszym do publikacji w Dz.U.U.E, po publikacji zostanie udostępnione na stronie: www.platformazakupowa.pl/pn/staszow – przy przedmiotowym postępowaniu – komunikaty publiczne.

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć