



Dobieszyn dnia 16.11.2022

Zn.spr.: SA.270.1.18.2022

### Odpowiedź na pytanie nr 2

dot. postępowania pn.: „**Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w osadach należących do Nadleśnictwa Dobieszyn – II procedura przetargowa**”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie:**

„CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ZAPROPONOWANIA KOTŁÓW OPALANYCH WĘGLEM TYPU ORZECH ORAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ PALENIA RÓWNIEŻ DREWNIEM?”

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z projektami, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ „Dokumentacja projektowa/Projekt/STWiOR”, dobrane urządzenia są podane orientacyjnie, w celach informacyjnych. Zezwala się na dobór urządzeń innego producenta o równych lub lepszych parametrach.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z dokumentacją kotły mają spełniać wymagania dla 5 klasy granicznych wartości emisji wg normy PNEN 303-5:2012 i ecodesing dla paliwa podstawowego jak i paliwa alternatywnego.

Zgodnie pkt 20.8 SWZ Wykonawca powinien zmienić/rozszerzyć opis pozycji kosztorysowej o odpowiednie zapisy w przypadku wprowadzenia rozwiązania równoważnego.

Z poważaniem  
Stanisław Gałązkiewicz  
Zastępca Nadleśniczego  
Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

- Strona internetowa za pośrednictwem platformazakupowa.pl
- a/a dokumentacja przetargowa