



UWAGA:

- Jeżeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykonać jako pachwinowe.
a=0,7 gr. łączonych elementów w przypadku spoin jednostronnych.
a=0,5 gr. łączonych elementów w przypadku spoin dwustronnych.
- Nie oznaczone spoiny czołowe wykonać na pełen przekrój cieńszego z elementów.
- Przed montażem konstrukcji należy sprawdzić zgodność wykonania fundamentów z projektem.
- Po dokreśnieniu słup fundamentowych podkładki z blachy należy przyspawać do blachy podstawy.
- Na blachy czołowe stosować blachy uniwersalne.
- Blachy czołowe należy sprawdzić, czy nie mają rozwarstwień.
- Jeżeli nie opisano inaczej połączenia doczołowe sprężyć siłą 0.5So i 0.5Mo.
- Dopuszcza się wykonanie rygli wyłącznie z tolerancją ujemną.

DATA	REWIZJA	OPIS ZMIAN	ZMIENIĄCY
16.09.2024	A	WYDANIE PODSTAWOWE	W.R.

INWESTOR
GMINA ZNIN
ul. 700-lecia 88-400 Znin

OBIEKT
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ZNINIE - ETAP II
dz. nr 133/UZ. 1330/3, obręb 0001, Znin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PROFKON Biuro Projektowe sp. z o.o.
ul. Ludwika Waryńskiego 167, 86-301 Grotkowo
e-mail: biuro@profkon.pl
www.profkon.pl

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
KONSTRUKCYJNA

NAZWA RYSUNKU
PRZEKROJE W OSIACH 1-5

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECIALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Remus	1409/0006/POC/OB	konstr. bud.	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA RYSUNKU
16.09.2024	K002	A	1:50