


WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPL

TEMAT: CZEMPIŃ - ul. Kolejowa 3, geologiczne badania kontrolne
w miejscu prowadzonej rozbudowy kotłowni Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Westerplatte

Sonda przy otworze: **1**
Rzędna [m n.p.m.]: **ok. 68,4**
Data wykonania: **04.07.2017 r.**

głębokość [m p.p.t.]	obserwacje wody	profil litologiczny	liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N ₁₀)	interpretacja	
				N ₁₀	ID
	▽▽ 0,00		10 20 30 40	-	-
1		Pd		4,5	0,35
				8,5	0,47
				12,5	0,54
				16,1	0,59
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Skala 1:50			0,33 10 20 0,67 30 40	stopień zagęszczenia ID	