

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

RBRiGK.271.2.28.2022 - „Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn”

Włocławek, dnia 27 września 2022 r.

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), pn.: „**Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn”**; RBRiGK.271.2.28.2022

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w wpływają kolejny wniosek Wykonawcy dotyczący udzielenia wyjaśnień SWZ.

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) **wyjaśnia:**

Pytanie nr 68:

Zgodnie z dokumentacją projektową obiekt należy wyposażyć w bramy segmentowe o współczynniku $U=1,3W/m2K$ z drzwiami przejściowymi. Według rozeznania wykonawcy na rynku krajowym, polscy producenci nie wyprodukują bramy z drzwiami przejściowymi tak aby był zachowany współczynnik U na poziomie $1.3W/m2K$. Możliwe jest zatem wykonanie jednej z 2 opcji: 1) bramy segmentowe z drzwiami przejściowymi o współczynniku U większym niż $1,3W/m2K$ 2) bramy segmentowe o współczynniku $U=1,3W/m2K$, ale bez drzwi przejściowych. W związku z powyższym, prosimy o informację, którą z powyższych opcji Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 68:

Zamawiający wyjaśnia, że obiekt należy wyposażyć w bramy segmentowe z drzwiami przejściowymi o współczynniku U większym niż $1,3W/m2K$ (wariant 1).

- II. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi Wyjaśnieniami do SWZ termin składania ofert (część I, część II) z jednoczesnym terminem wniesienia wadium (część I), termin ich otwarcia oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie.