



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ZP.271.35.2023/19

Juszkowo, 13.10.2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – NR 3

(pytanie nr 1-2)

dotyczy: postępowania pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY SPACEROWEJ 13 W STRASZYNIE, nr postępowania ZP.271.35.2023.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1: Zgodnie z opisem na zestawieniu stolarki drzwiowej, dla wszystkich drzwi (również wewnętrznych) określono klasę wytrzymałości 4. Jest to najwyższa klasa wytrzymałości, wymagana z reguły dla obiektów użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu. Proszę o wyjaśnienie, czy w rzeczywistości Zamawiający wymaga spełnienia tego warunku dla wszystkich drzwi w obiekcie?

Odpowiedź: Drzwi zewnętrzne D10, należy wykonać zgodnie z dokumentacją w 4 klasie wytrzymałości. Drewniane drzwi wewnętrzne należy wykonać w 3 klasie wytrzymałości.

Pytanie nr 2: Proszę o wyjaśnienie jakiej klasy antywłamaniowej mają być drzwi wewnętrzne do mieszkań ?

Odpowiedź: Drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne określone w dokumentacji jako antywłamaniowe należy wykonać jako drzwi antywłamaniowe klasy RC3.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Sporządziła – Daria Czyżewska

Zaakceptował – Leszek Filipski