



LEGENDA:

Puszka przyłączeniowa z wypustem kablowym (min. 2m).

Rozdzielnica elektryczna

OZNACZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WG OPISU TECHNICZNEGO.
OPRAWY PROJEKTOWANE OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM.
OPRAWY AWARYJNE NALEŻY ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCYCH W DANYM
POMIESZCZENIU OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH.

<div><div></div><div>"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inż. Piotr Greinke</div></div> <div>ul. A. Mickiewicza 18A, 83-400 Kościerzyna tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063 e-mail: grecad@wp.pl www.grecad.pl</div>		
INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną, dz. nr. 373, 372/3, 375/5, obręb Grabowo Kościerskie, gmina Nowa Karczm		INWESTOR: Gmina Nowa Karczm ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczm
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNICY SZKOŁY - ZASILANIE POMPY Ciepła		NR PROJEKTU: ---
PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Bobkowski POM/0006/POOE/13 specjalność instalacyjna	PODPIS:	SKALA: 1:100
		NR RYSUNKU: E1
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: MAJ 2024