

Ostrołęka, dnia 24.01.2022 r.

KPZ.271.1.2022

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa odcinka ulicy Brata Zenona Żebrowskiego wraz z rondem im. Zbawiciela Świata w Ostrołęce”, realizowanego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569 W – od ul. Witosa do ul. Goworowskiej”, prowadzonego w trybie podstawowym.

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1 „Czy do wykonania łuków wyokrągających włączeń komunikacyjnych, wysp rozdziału, czyli należy zastosować krawężniki łukowe czy Zamawiający dopuszcza wykonanie łuków z krawężnika ciętego, który będzie dostosowany do odpowiednich promieni skrzyżowania? Jeżeli mają być krawężniki łukowe, prosimy o podanie ich ilości do ustawienia wraz z promieniami łuków?”

Odpowiedź:

- Na rondzie Zbawiciela Świata należy zastosować kamienne krawężniki łukowe.

Promienie łuków i ilości krawężników:

R9 - 57mb
R11,5 - 73mb
R22 - 22mb
R15 - 58mb
R11 - 40mb
R12 - 10mb
R1 - 12mb
R1,5 - 5mb
R2 - 7mb
R25 - 48mb
R8,5 - 16mb
R30 - 28mb

- W ulicy Brata Zenona Żebrowskiego należy zastosować krawężniki kamienne łukowe na zjeździe na teren OBI.

Promienie łuków i ilości krawężników:

R19 - 24mb
R21 - 29mb
R26 - 9mb
R28 - 8mb
R1 - 9mb

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta