

Szczecin, dnia 06 lipca 2021 r.

15.WOG.SZP.2712.79.2021

SPRAWOZDANIE Z WIZJI LOKALNEJ
z dnia 01.07.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Roboty remontowe i konserwacyjne na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Narutowicza 10A w Szczecinie**”.

Nr referencyjny postępowania: **10-ZP-RB-06-21/79**

Odpowiedzi na pytania wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla części 2 p.n. **Remont pomieszczeń w budynku nr 6 zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 10A w Szczecinie.**

1. Pytanie: „Istniejące otwory drzwiowe mają wysokość 200 cm. Montowane drzwi – 210 cm. Co zrobić aby je zamontować?”
2. W internecie zamieszczono do przedmiaru robót zły rysunek nr 2 (nieaktualny) rozmieszczenie kabin sanitarnych.
3. Proszę o podanie grubości płyty „postforming” na przegrody ustępowe.

Odp. 1. W punkcie nr 4 przedmiaru występuje wykucie otworów w ścianach z cegieł na poszerzenie szerokości i wysokości drzwi.

Odp. 2. W związku z uwagą wynikającą z pytania nr 2 Zamawiający informuje, że dokona zmiany rysunku nr 2 dotyczącego rozmieszczenia kabin sanitarnych na aktualny.

Odp. 3. Na przegrody ustępowe należy zastosować płytę „postforming” grubości – 18mm.

Zamawiający informuje, że w związku z informacją wynikającą z pytania 2, na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Ustawy Pzp, dokonuje zmiany SWZ oraz dokumentacji w zakresie części 2 postępowania, tj. rysunek nr 2 – schemat WC w budynku nr 6.

Zmiana SWZ wraz z załącznikiem zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.