



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.4.2.2021

Kościerzyna, dnia 16.04.2021r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych ul. J. Piłsudskiego, H. Jastaka, J.S. Gostkowskich.

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. *Zgodnie z projektem warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki typu AC 16W. Natomiast Szczegółowa Specyfikacja Techniczna do wykonania warstwy wiążącej wskazuje mieszankę typu AC 11 W. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy wiążącej.*

Zamawiający informuje, że warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki typu AC 16W.

Z upoważnienia Burmistrza

Tomasz Miodny
Zastępca Burmistrza