

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Bieruń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania do treści SWZ :

1. Wg załącznika nr 12 do SWZ Zmiany do projektu „ Garaż i pomieszczenia techniczne należy wykonać w wersji „surowej” zabezpieczone np. gruntem”.

a) Czy mowa o wszystkich pomieszczeniach w osiach A-G i 3-9?

Odp. Garaż + pom. techniczne

b) Co oznacza wersja „surowa” w przypadku ścian? Czy chodzi o ściany bez powłok malarskich i płytek?

Odp. Ściany bez powłok malarskich i płytek. Należy wycenić tynkowanie oraz zabezpieczyć impregnatem który stworzy powłokę, zabezpieczającą przed trwałym zabrudzeniem, przebarwieniem, zatłuszczeniem, pyleniem

c) Co oznacza wersja „surowa” w przypadku posadzek? Czy chodzi o posadzki bez wykończenia np. żywica, płytki?

Odp. Wersja surowa nie dotyczy posadzek.

d) Co oznacza wersja „surowa” w przypadku sufitów? Czy chodzi o ściany bez powłok malarskich?

Odp. Sufity bez tynkowania które należy zabezpieczyć impregnatem który i stworzy powłokę, zabezpieczającą przed trwałym zabrudzeniem, przebarwieniem, zatłuszczeniem, zapyleniem.

2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej na zewnętrzną sieć wod-kan.

Odp. Dokumentacja znajduje się w załączniku nr 8 w części I PZT.

3. Prosimy o informację czy odpowiedzi udzielone do wcześniejszego postępowania przetargowego tj ID 795827 są wiążące do obecnie prowadzonego postępowania przetargowego tj ID 819412 .

Odp. Tak, w zakresie objętym obecnie prowadzonym postępowaniem przetargowym.

4. Czy koszty związane z wykonaniem przez PSG części przyłącza gazowego od istniejącej sieci do szafy gazowej redukcyjno-pomiarowej ponosi Wykonawca?

Odp. Tak

5. Proszę o informację czy zakres opracowania obejmują dostawę i montaż urządzenia mierzącego ilość ścieków przekazanych do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami przyłączenia z dnia 19.10.2022 r. Jeśli tak, to proszę o niezbędną do przygotowania oferty dokumentację zawierającą lokalizację studni pomiarowej oraz zestawienie zamontowanych w niej urządzeń.

Odp. Tak zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej BPIK L.dz. 354/AŁ/10/2022 z dnia 19.10.2022 należy na przyłączy zamontować urządzenie mierzące ilość ścieków przekazanych do sieci.

6. Prosimy o informację czy koszt materiałów eksploatacyjnych tj np. filtry, łożyska jest po stronie Wykonawcy.

Odp. Koszt materiałów eksploatacyjnych np. filtry, łożyska jest po stronie Wykonawcy.

7. Prosimy o informację czy sauna wchodzi zakres zamówienia?

Odp. TAK

8. Prosimy o informację czy folder wyposażenie wewnątrz wchodzi w zakres zamówienia tj meble, RTV, AGD.

Odp. Tak

KOMENDANT MIEJSKI

Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

bryg. mgr inż. Wojciech Rapka