

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica

Kruszwica, dnia 25.05.2023 r.

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.15.2023

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 i 23 maja 2023 r. do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w trybie **podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polanowice”**.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących postępowania o nr PIFZ-Z.271.15.2023.

Pytanie 1:

Wg SWZ: „W przypadku wystąpienia gruntu organicznego należy wymienić go na grunt niewysadzinowy”. Taki sam zapis widnieje w dokumentacji projektowej. Ze względu iż na etapie składania ofert oferent nie możliwości przewidzenia w/w i z racji wynagrodzenia ryczałtowego, gdzie przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny (nie na zasadzie domniemywania) prosimy o potwierdzenie, że jeżeli wystąpi w/w wykonawcy będzie należeć się dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający załącza dokumentację badań podłoża gruntowego. Zgodnie z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem budowlanym, występują grunty organiczne, które należy wymienić na grunty niewysadzinowe. Cenę ofertową należy skalkulować na podstawie dokumentacji technicznej.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymagał będzie wykonania przez wykonawcę odcinków próbnych? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie dla jakich warstw, powierzchni ww. i ich lokalizacji. Ewentualna konieczność wykonania znacznie zwiększy cenę oferty a informacja ta jest niezbędna celem prawidłowego przygotowania ryczałtowej ceny ofertowej przez oferenta.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania przez wykonawcę odcinków próbnych.

Pytanie 3:

Wg SOR konieczne jest „odsunięciu istniejącego przejścia dla pieszych (P-10 wraz z P-14) od połączeń dróg wewnętrznych zlokalizowanych na dz. nr: 58 oraz 85 z drogą powiatową nr 2450C w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” czyli należy usunąć istniejące oznakowanie poziome przejścia. Czy Zamawiający potwierdza w/w? Jeżeli tak prosimy o określenie zakresu robót oraz korektę przedmiaru robót celem ujednoczenia przedmiotu zamówienia dla wszystkich oferentów.

Odpowiedź na pytanie 3:

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu. Istniejące oznakowanie poziome należy usunąć w niezbędnym zakresie. Cenę ofertową należy skalkulować w oparciu o załączony projekt stałej organizacji ruchu.

Pytanie 4:

Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczną na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej? Dokumentacja nie zakłada wymiany gruntu na piasek.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający załącza dokumentację badań podłoża gruntowego. Zgodnie z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem budowlanym, występują grunty organiczne, które należy wymienić na grunty niewysadzinowe. Cenę ofertową należy skalkulować na podstawie dokumentacji technicznej.

Zamawiający

BURMISTRZ KRUSZWICY

Dariusz Witczak

Załączniki:

1) Dokumentacja badań podłoża gruntowego.