



Kórnik, dnia 7 lipca 2023 roku

Nr sprawy: B-FP.271.28.2023

Wszyscy oferenci

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: „Budowa wybiegu dla psów w miejscowości Kamionki”**

Zamawiający, Miasto i Gmina Kórnik, z siedzibą w Kórniku (62-035), Plac Niepodległości 1, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

### Pytanie 1

„Z jakiego materiału mają być wykonane urządzenia wybiegu dla psów?”

**Odpowiedź:**

Elementy konstrukcyjne urządzeń tj. słupy pionowe, mają być wykonane z profilu stalowego zamkniętego (okrągłego lub kwadratowego), ocynkowanego i malowanego proszkowo. Minimalne przekroje okrągłe to średnica 75 mm, a kwadratowe 50x50 mm.

### Pytanie 2

„Jakie mają być minimalne przekroje konstrukcyjne nóg pionowych?”

**Odpowiedź:**

Elementy uzupełniające urządzeń tj. trap, podest, kładka, obręcz, wypełnienie, ozdoba itp., mają być wykonane z tworzywa sztucznego, barwionego w masie w całym przekroju.

### Pytanie 3

„Jakie mają być minimalne grubości podestów antypoślizgowych?”

**Odpowiedź:**

**Minimalne grubości podestów antypoślizgowych to 12 mm.**

Sprawę prowadzi:

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

Violetta Górczak-Mieloch

UMiG Kórnik

Pokój nr 201, II piętro, tel. 618 972 619

Urząd Miasta i Gminy Kórnik  
Wydział Funduszy Pozabudżetowych  
i Zamówień Publicznych  
Plac Niepodległości 1  
62-035 Kórnik

z up. Burmistrza

Broniślaw Dominiak  
Wiceburmistrz

Główny Specjalista  
ds. zamówień publicznych

Violetta Górczak-Mieloch