



Gdańskie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego

Gdańsk, dnia 07.08.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

I.dz.382/ZI/2024

dot. **Remont balkonów i tarasów w budynkach wielorodzinnych Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Jeleniogórskiej, Wilanowskiej i Michny (04/ZP/TP/24).**

W odpowiedzi na wnioski wykonawców zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (04/ZP/TP/24):

1. Pytanie dotyczy opierzenia systemowego wskazanego przez Państwa w projekcie, wskazujecie Państwo w Zadaniu 1 okładzinę balkonów z płytki 60x60 gr 2cm tzw. system wentylowany jako listwę okapową wskazaliście Państwo profil K100 (lub odpowiednik) czy to wskazanie jest celowe czy jest to błąd rozwiązanie systemowe dla posadzek wentylowanych przewiduje inny profil np. W30 (lub odpowiednik) służy on nam systemowo jako ogranicznik dla gresu proszę o wskazanie czy mamy go zamienić dla danego zadania.

Odp.1 W opisie zadań związanych z remontem balkonów celowo wskazano zastosowanie profili okapowych K100 lub równoważnych.