

Legionowo, dnia 24 lutego 2021 r.

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
ZPU.272.1.2021

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na przebudowę drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt, na odcinku od km 2+479,70 do km 4+620,60 tj. na długości 2.140,90 m

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia i zamieszcza na stronie internetowej bip.powiat-legionowski.pl zakładka po lewej stronie menu pionowego: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -> 2021 -> Przetargi - Platforma Zakupowa, na której została udostępniona SWZ.

Pytanie nr 1:

Prosimy o przesłanie projektu – o ile jest dostępny – w formacie „.dwg”*

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie posiada projektu w formacie „*.dwg”.

Pytanie nr 2:

Prosimy o sprecyzowanie kilometrażu Etapu I. W SWZ i przedmiarze kilometraż Etapu I występuje „2+479,70” zaś w projekcie wykonawczym „2+537”.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że zgodnie ze zmianami w procedurze odwoławczej u Wojewody Mazowieckiego, należy przyjąć kilometraż zgodny z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót czyli: dla Etapu I kilometraż od „2+479,70”.

Pytanie nr 3:

Prosimy o sprecyzowanie nazwy Etapu I. W projekcie wykonawczym nazwa Etapu I brzmi "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 1810W w gminie Nieporęt wraz z towarzyszącą infrastrukturą" ETAP I od km 2+537 do km 3+000 zaś w przedmiarze "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1810W na terenie gminy Nieporęt wraz z towarzyszącą infrastrukturą" Etap I (od km 2+479,70 do 3+000,00).

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że nazwa właściwa brzmi "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1810W na terenie gminy Nieporęt wraz z towarzyszącą infrastrukturą" Etap I (od km 2+479,70 do 3+000,00).

Pytanie nr 4:

Prosimy o przestalenie dokumentacji SST dot. kanalizacji.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że dokumentacja SST dotycząca kanalizacji stanowi złącznik do pisma i zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w odrębnym pliku. W związku z tym zamawiający dokonuje zmiany SWZ poprzez dodanie załącznika 29 - dokumentacja SST dotycząca kanalizacji.

Pytanie nr 5:

W projekcie wykonawczym chodniki są projektowane z kostki czerwonej fazowej gr. 6 cm zaś w przedmiarze z kostki czerwonej fazowej gr 8. Prosimy o sprecyzowanie, która z informacji jest wiążąca oraz jaki rodzaj kostki zastosować, behaton czy prostokąt?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć kostkę na chodniku 6 cm, kolor czerwony prostokąt.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację, z jakiej kostki ma zostać wykonany ściek.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że ściek należy wykonać z kostki betonowej.

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie parametrów sadzonek drzew tj. obwód pnia, wysokość sadzonki. W dokumentacji nie podano ww. parametrów, które są kluczowe do wyceny przedmiotowego zadania.

Odpowiedź nr 7:

Nasadzenia: dąb szypułkowy, wielkość doniczki C 3, wysokość sadzonki (mierzona tylko część bez korzenia) 100-125 cm. Ilość 30 szt.

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie wymiarów tablic informacyjnych (załącznik 20 – projekt wykonania i montażu tablic informacyjnych) oraz ich ilości.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, że wymiary wymaganych tablic są następujące 2,0 m szerokość x 3,0 m wysokość.

W związku z tym ust. 3 pkt. 20 Rozdziału VII SWZ oraz § 1 ust. 3 pkt. 20, wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 28 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„projekt wykonania i montażu tablic informacyjnych dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt, na odcinku od km 2+479,70 do km 4+620,60 tj. na długości 2.140,90 m, o wymiarach 2,0 m szerokość x 3,0 m wysokość (tło niebieskie), w ilości szt. 2, stanowiący załącznik nr 20.”

Zamawiający informuje, że w związku ze złożeniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, dokonuje zmiany treści SWZ:

§ 4 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 28 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„W celu uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlano drogowych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru robót.”

§ 7 ust. 8 pkt 1 wzoru umowy (załącznik nr 28 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku wad dających się usunąć:

a) w przypadku wad nieistotnych, nie uniemożliwiających korzystania z przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający dokonuje odbioru, określając w protokole termin usunięcia wad,

b) w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad i termin ponownego odbioru przedmiotu umowy,

c) w razie niedotrzymania terminu usunięcia wad ustalonego zgodnie z lit. a lub b powyżej, Zamawiający ma prawo zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a usunięcie wad zlecić osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, pokrywając ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,”

Skorygowany wzór umowy, stanowi załącznik do pisma i zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania w odrębnym pliku.

Nowe terminy związania ofertą, składania i otwarcia ofert:

Termin związania ofertą, Rozdział XV, ust. 1 SWZ:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14 kwietnia 2021 r.

Termin składania ofert, Rozdział XIX, ust. 1 SWZ:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania, **w terminie do dnia**

16 marca 2021 r. do godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert, Rozdział XXI, ust. 1 SWZ:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 9:05.**

Wszystkie wyjaśnienia, zmiany i uzupełnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Załączniki:

- dokumentacja SST dotycząca kanalizacji;
- skorygowany wzór umowy

STAROSTA
Sylwester Sokolnicki

Wyk. K.Łysek