



# POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

ZP.262.58.2023

Olsztyn, dnia 21.11.2023 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w powiązaniu z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej PZP, Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść pytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika” i udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający posiada klauzulę zatwierdzającą PSOR? Czy uzyskanie uzgodnień będzie po stronie

Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ Nr 1

Tak, Zamawiający posiada klauzulę zatwierdzającą PSOR.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający przewiduje zgłoszenie robót zgodnie z Prawem Budowlanym czy jest z takiego obowiązku zwolniony?

ODPOWIEDŹ Nr 2

Zamawiający posiada zaświadczenia dotyczące złożonych zgłoszeń zamiaru budowy.

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający dysponuje wzorem wraz z wymiarami tablic informacyjnych o dofinansowaniu?

ODPOWIEDŹ Nr 3

Wzór tablicy dostępny jest pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/nabor-marzec-2023--brd>

PYTANIE NR 4

Jakie parametry Zamawiający przewiduje dla latarni doświetlających przejście? (Moc, wysokość, materiał z jakiego mają zostać wykonane, itp.)

ODPOWIEDŹ Nr 4

Parametry dla latarni doświetlających przejścia dla pieszych określono w pkt 5.7 załącznika nr 3 do SWZ -  
Opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 5

Proszę o określenie ilości znaków PEO.

ODPOWIEDŹ Nr 5

6 sztuk.

PYTANIE NR 6

W przedmiarze wskazane są krawężniki 20x30x100 w opisie zamówienia są krawężniki 15x30x100. Proszę o  
określenie parametrów krawężników.

ODPOWIEDŹ Nr 6

Prawidłowe parametry to 20x30x100.

PYTANIE NR 7

Kto jest właścicielem materiałów z demontażu (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża)? Jeśli Zamawiający, to  
proszę o wskazanie odległości odwozu materiału.

ODPOWIEDŹ Nr 7

Wykonawca ma zutylizować zdemontowane elementy tj. kostka brukowa, krawężnik, obrzeża.

PYTANIE NR 8

Kto jest właścicielem materiału z frezowania? Jeśli Zamawiający, to proszę o wskazanie odległości odwozu  
materiału.

ODPOWIEDŹ Nr 8

Właścicielem jest Zamawiający, transport do 20 km.

Dariusz Jasiński

Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

.....