


BUDYNEK 1J
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

BUDYNEK 1H
ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECI




- I** EI60+S
tynk -1,5cm
ściana z gazobetonu -12cm
tynk -1,5cm
- II** EI30
tynk -1,5cm
na zapr. wap. -12cm
tynk -1,5cm
- III** EI60+S
tynk -1,5cm
ściana z gazobetonu -20cm
tynk -1,5cm
- V** EI60+S
ściana aluminiowo szklana

ZESTAWIENIE DRZWI				
LP	Symbol drzwi	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Liczba sztuk
1	Wp1	110	200	2
2	Wp2	110/60	200	1
3	Wp3	100	200	1
4	Wp4	160	200	1
5	Wp5	110/80-90	200	1
6	Wp6	160	200	1
7	Wp7	200/330	200	1
8	Wp8	110	200	1
9	Wp9	80	200	1
10	Wp10	200	200	1
11	Wp11	100/130	200	1

ZESTAWIENIE OKIEN				
LP	Symbol okna	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Liczba sztuk
1	Wp-1	170	175	2
2	Wp-2	120	180	1

BUDYNEK 1G
(ŁĄCZNIK)



- LEGENDA :**
- ściany istniejące
 - ściany projektowane
 - - - ściany do wyburzenia
 - - - GRANICA STREFY POŻAROWEJ
 - ⊙ DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZAMEK
 - ⊙ DRZWI SPRZEDMIAWIONE I SKOSZTORYSOWANE W ETAPIE ROBÓT PROJEKTOWYCH
 - HP25 HYDRANT HP 25 Z WĘŻEM POLSZYTYM L=30,0m
 - PH PION HYDRANTOWY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
BUDYNEK 1J i 1H
RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1 : 100

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe Ryszard Klimas	
Inwestor:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
Adres:	63-700 WROCLAW, UL. J. WISZKIEWICZA 116
Nazwa inwestycji:	DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW SZPITALA DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ
Projektant:	Nazwisko: I. Lipiński Podpis: [Signature]
Konstruktor:	mgr inż. R. Klimas [Stamp: UNI-3386/129/88]
Sprawdzający:	mgr inż. W. Malarz [Stamp: WKP/80/0279/08]
Wzrost:	mgr inż. M. Górnica [Stamp: 15.01.2010]
Temat:	Projekt wykonawczy
Obiekt:	Zespół Główny Budynków Szpitala - budynki nr 1J, 1H - etap I
Tytuł rys.:	Rzut wysokiego parteru
Skala:	1:100 Nr archiwizacji: 114/12/KR/08 K3