

ZAWIADOMIENIE

Świadczenie usługi kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych Gminy Inowrocław w roku 2022

I.	W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:
	Witam, czy w świetle art 62 pomiary elektryczne też wchodzi do realizacji?
1.	W odpowiedzi do pytania uprzejmie informuję, iż w ramach wyznaczonych przeglądów pięcioletnich niezbędne prócz przeglądów technicznych są przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej. Natomiast w ramach przeglądów rocznych są to wyłącznie przeglądy dot. stanu technicznego zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
2.	Dzień dobry, nawiązując do zapytania ofertowego bardzo proszę o informacje czy w ramach kontroli trzeba wykonać przeglądy instalacyjne (elektryczne, gazowe, kominiarskie).
	jw.

Zatwierdzam

*z up. Wójta
mgr Magdalena Dąbrowska*

Zastępca Wójta Gminy Inowrocław

Sporządził: Romuald Mańkowski, 52/ 35 55 829

