



Dokumentacja Stopnia Wykorzystania Resursu UTB

opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urządzeń transportu bliskiego oraz w oparciu o dostępną
dokumentację dźwigu

Adres instalacji urządzenia:

Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 37/39

Numer fabryczny urządzenia:

B-10-201

Zakład Elektromechaniki Dźwigowej

EUROWINDA

ul. Centralna 131 a

Starowa Góra

95-030 Rzgów

tel.+ 48 502-347-508

e-mail: biuro@eurowinda.pl

www.eurowinda.pl

NIP: 728-012-99-38

REGON:100282053



Eksploatujący:	Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 65 90-131 Łódź		
Adres instalacji urządzenia:	Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 37/39		
Rodzaj urządzenia:	urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych- platforma pionowa typu Kali B		
Przeznaczenie dźwigu:	przewóz osób		
Natężenie pracy:	do 5jazd na dobę		
otoczenie pracy:	na zewnątrz budynku		
Rodzaj budynku :	użyteczności publicznej		
Numer ewidencyjny urządzenia:	3114000377		
Numer fabryczny urządzenia:	B-10-201		
Podstawowe parametry:	udźwąg	300 kg	
	rok produkcji	2010	
	ilość przystanków	2	
	wysokość podnoszenia	1 m	
	prędkość	0,06 m/s	
Oznakowanie CE:	TAK		
Nazwa i adres wytwórcy urządzenia:	Lift Projekt Inżynieria Dźwigowa Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka		
Dane zawarte w protokole nie mogą być jedyną podstawą określenia aktualnego stanu technicznego podzespołów podlegających zużyciu			
Teoretyczna wartość resursu powinna być stosowana tylko z pełnymi instrukcjami/ wytycznymi producenta danego elementu, które zawierają istotne i wymagające interpretacji informacje w odniesieniu do rzeczywistych warunków pracy.			
Opracowanie nie narzuca sposobu postępowania z podzespołami, dla których stwierdzono przekroczoną lub graniczną - teoretyczną wartość resursu, o ile w instrukcjach/ deklaracjach powiązanych nie stwierdzono tego jednoznacznie.			

Urządzenie/ mechanizm	występuje	Teoretyczna wartość ресурсu dla urządzenia lub mechanizmu: wartość cykli roboczych/ lat	rok eksplo- atacji	ilość jzd/ cykli/ godzin pracy	licznik/ oszacowanie	rok osiągnię- cia resursu	wskazanie procentowe
aparatura elektryczna wraz z instalacją	x	20 lat	10			2030	50,00
drzwi przystankowe	x	20 lat	10			2030	50,00
przekładnia śruba - nakrętka	x	10 lat	0,25			2030	2,50
przewody zwisowe	x	20 lat	10			2030	50,00
zespół hamulca	x	20 lat	10			2030	50,00
rama nośna platformy	x	20 lat	10			2030	50,00
kabina	x	20 lat	10			2030	50,00
przewodnice	x	20 lat	10			2030	50,00
rygle drzwi przystankowych	x	20 lat	10			2030	50,00
kaseta dyspozycji	x	20 lat	10			2030	50,00

nr rej. UDT 3114000377

Dla pozostałych, nie wskazanych elementów urządzenia dźwiękowego przyjmuje się, że wystarczająca jest ocena na podstawie istniejących kryteriów zapisanych w instrukcjach, normach powiązanych lub stosowanie dokumentu: "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego"

Warunki bezpiecznej eksploatacji UTB: użytkowanie, konserwacja, naprawy, wymiany elementów urządzenia oraz przeglądy konserwacyjne zgodnie z instrukcjami producenta i w terminach określonych Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Ocena zewnętrznych objawów zużycia lub uszkodzeń (o ile dotyczy). Ocena poprawności funkcjonowania.

Termin osiągnięcia ресурсu: czerwiec 2030 r.	Termin osiągnięcia ресурсu obowiązuje, o ile warunki eksploatacji urządzenia pozostaną niezmienne. W przypadku zmian w eksploatacji urządzenia należy ponownie oszacować stopień wykorzystania ресурсu.	
nr rej. UTB 3114000377	Uniwersytet Łódzki	Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 37/39
Data wykonania: 22.06.2020 r.	Opracował:  Zbigniew Zieliński Kierownik UTB nr upraw. K140001888, K140001503, K140001683, K200002114, K200002214 czytelny podpis/pieczęć	ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI Dźwiękowej ROWENIDA 95-030 Śródmieście Górn. ul. Centaura 181a 0-664-432-844 NIP: 120-012-99-38 REGON 100226369
Eksploatujący:		
 Centrum Administracji i Eksploatacji KIEI czytelny podpis/pieczęć		