

Dreźnie, dnia 29 kwietnia 2024 roku

**Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprężarki powietrza dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/9/2024

WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

Prosimy o informację co należy rozumieć pod pojęciem instalacja i konfiguracja? Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac.

Czy jest możliwość wydłużenia terminu składania ofert.

Odp. do pytania 1

Pod pojęciem instalacji i konfiguracji należy rozumieć montaż dostarczonego urządzenia na stałe do posadzki, podłączenie do instalacji AIR węzłem, wpięcie do zasilania elektrycznego siłowego. Gniazdo siłowe zabezpieczone jest wyłącznikiem nadprądowym C25 s193. Konfiguracja urządzenia w zakresie utrzymywania zadanego ciśnienia roboczego (załączenie/ wyłączenie), zarządzania zdalnego, sprawdzenie poprawności działania. Szkolenie z zakresu obsługi zamontowanego urządzenia.

Pytanie 2

Proszę o informację czy sprężarka może mieć głośność 63dB?

Odp. do pytania 2

Wymaga się złożenia oferty na sprężarkę generującą hałas (głośność pracy) nie przekraczającą 60 dB.

Wprowadza się zmianę terminu składania ofert – nowy termin do 6.05.2024 r. godz.: 9:00.

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania dnia 29.04.2024 r.