



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 16.12.2021 r.

EZP 571/2021

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu nr M-68/2021 na modernizację poziomów i podejść do pionów wodociągowych w przestrzeniach instalacyjnych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający działając na podst. art. 284 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 Poz.2019), przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rur z ocynkowanych na rury zgrzewane PP-R przy zachowaniu średnic rur?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę rur ocynkowanych na rury PP-R wielowarstwowe stabilizowane co najmniej PN16 przy bezwzględnym zachowaniu średnic nominalnych. Zmiana ta dotyczy tylko instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający planuje zmienić termin płatności na 30 dni od daty doręczenia faktury?

Odpowiedź:

Termin płatności pozostaje bez zmian tj. 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zawarty w Załączniku Nr 6 do SWZ § 14 ust. 3

Zamawiający informuje o zmianie treści w SWZ: Rozdział II pkt. 4.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do **31.03.2022 r.**

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **29.12.2021r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **29.12.2021r. godz. 10:05**

Termin związania z ofertą: **27.01.2022 r.**

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz