


AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt.
"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Gliwicach przy ul. Wróblewskiego 27"

Adres budynku:	<i>ulica:</i> Wróblewskiego 27 <i>kod:</i> 44-100 <i>miejsowość:</i> Gliwice <i>powiat:</i> gliwicki <i>województwo:</i> śląskie
Wykonawca audytu:	<i>imię i nazwisko :</i> Maciej Muzyczuk <i>tytuł zawodowy:</i> mgr inż., audytor energetyczny członek ZAE nr 1761 <i>nr opracowania</i> 06/05/2019

mgr inż. Maciej Muzyczuk
audytor energetyczny
członek ZAE nr 1761
nr wpisu do rejestru 9901

1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku				
1.	Dane identyfikacyjne budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wróblewskiego 27 w Gliwicach			
1.1	Rodzaj budynku	Budynek mieszkalny wielorodzinny	1.2.	Rok budowy 1905
1.3.	Inwestor:	Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Warszawska 35b 44-100 Gliwice	1.4. Adres budynku ul. Wróblewskiego 27 Kod 44-100 Gliwice powiat gliwicki woj. śląskie	
	Adres koresp.:	Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Warszawska 35b 44-100 Gliwice		
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:				
		<p>Biuro Doradcze "ALTIMA" s.c. P. Syrek i M. Grabowska 40-599 Katowice, ul. Żelwna 38 REGON: 240050673 NIP: 6452361107</p> 		
3. Imię i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis				
<p>mgr inż. Maciej Muzyczuk, 8052202792, 43-100 Tychy, ul. Rolna 44/3 Ukończone studia podyplomowe "Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków" Członek ZAE nr 1761; uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej - nr wpisu do rejestru 9901; Weryfikator standardów energetycznych budynków programu NF (nr W017); certyfikowany audytor/ekspert ds.energetycznych programu NF (PolSEFF2, nr W010); Autoryzowany certyfikator energetyczny SCIAE.</p>				
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje				
Lp.	Imię i nazwisko	Zakres udziału w opracowaniu audytu	Posiadane kwalifikacje (ew. uprawnienia)	
1				
2				
3				
5.	Miejscowość Tychy	Data wykonania opracowania	01.05.2019	
6. Spis treści				
<p>1. Strona tytułowa. 2. Karta audytu energetycznego. 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego budynku. 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku. 5. Ocena stanu technicznego budynku. 6. Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 8. Opis wariantu optymalnego.</p>				

mgr inż. Maciej Muzyczuk
audytor/ekspert energetyczny
członek ZAE nr 1761
nr wpisu do rejestru 9901

2. Karta audytu energetycznego budynku *)

Dla całego budynku

Dane ogólne			
1.	Konstrukcja/technologia budynku	tradycyjna	
2.	Liczba kondygnacji	2 + poddasze i piwnice nieogrzewane	
3.	Kubatura części ogrzewanej [m ³]	446	
4.	Powierzchnia budynku netto [m ²]	165,14	
5.	Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [m ²]	165,14	
6.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m ²]	-	
7.	Liczba mieszkań	3	
8.	Liczba osób użytkujących budynek	11	
9.	Sposób przygotowania ciepłej wody	miejscowo, podgrzewacze gazowe	sieć miejska
10.	Rodzaj systemu ogrzewania budynku	indywidualnie - piece węglowe i gazowe	sieć miejska
11.	Współczynnik kształtu A/V [1/m]	0,70	
12.	Inne dane charakteryzujące budynek	-	
2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m ² K]		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1a	Ściany zewnętrzne	1,43	0,22
2	Dach	2,13	0,17
3	Strop nad piwnicą	1,16	0,24
4	Podłoga w piwnicy	0,39	0,39
5a	Okna zewnętrzne nowe	1,90	1,90
5b	Okna zewnętrzne stare	3,60	0,90
5c	Drzwi zewnętrzne nowe	2,60	2,60
5d	Drzwi zewnętrzne stare	3,90	1,30
3. Sprawności składowe systemu ogrzewania			
1.	Sprawność wytwarzania	0,72	0,98
2.	Sprawność przesyłania	1,00	0,90
3.	Sprawność regulacji	0,72	0,89
4.	Sprawność akumulacji	1,00	1,00
5.	Uwzględnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia	1,00	1,00
6.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby	1,00	0,95
4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej			
1.	Sprawność wytwarzania	0,85	0,98
2.	Sprawność przesyłania	0,80	0,80
3.	Sprawność regulacji i wykorzystania	1,00	1,00
4.	Sprawność akumulacji	1,00	1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji			
1.	Rodzaj wentylacji	naturalna	naturalna
2.	Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza	okna/kanały	okna/kanały
3.	Strumień powietrza wentylacyjnego [m ³ /h]	269	269
4.	Liczba wymian [1/h]	0,60	0,60
5. Charakterystyka energetyczna budynku			
1.	Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]	23,22	7,00
2.	Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW]	3,60	3,60
3.	Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	191,74	43,84
4.	Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	378,72	53,06
5.	Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. [GJ/rok]	24,07	20,87

6.	Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]	-	-
7.	Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie c.w.u. (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]	-	-
8.	Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m ² rok]	322,55	73,75
9.	Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m ² rok]	637,09	89,25
10.	Udział odnawialnych źródeł energii [%]	0,00	0,00
6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)			
1.	Koszt za 1 GJ energii na ogrzewanie **) [zł]	32,0	45,0
2.	Koszt za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc ***) [zł]	0	0
3.	Koszt przygotowania 1 m ³ wody użytkowej **) [zł]	19,23	17,74
4.	Koszt 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc***) [zł]	-	-
5.	Opłata za ogrzanie 1 m ² powierzchni użytkowej miesięcznie [zł]	7,69	2,33
6.	Miesięczna opłata abonamentowa [zł]	0,0	0,0
6.	Inne [zł]	0,0	0,0
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego			
Planowana suma kredytu [zł]		162 992,00	Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 81,6%
Planowane koszty całkowite [zł]		162 992,00	Premia termomodernizacyjna [zł] 21 264,81
Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]		10 632,40	
<p>*) dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku</p> <p>**) opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii</p> <p>***) stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii</p>			

Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

Dokumentacja projektowa:

- Inwentaryzacja na cele audytu

Inne dokumenty:

-

Data wizji lokalnej:

- 13.04.2019

Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zlecniodawcy):

- Obniżenie kosztów ogrzewania budynku poprzez zabiegi termomodernizacji.
- Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów bądź innych środków wsparcia

Wkład własny na pokrycie kosztów termomodernizacji:

Kwota wkładu własnego wynosi	nie określono	zł
Maksymalna kwota kredytu	nie określono	zł

4.c. Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny, będący jednym ze środkowych segmentów ciągu w zabudowie szeregowej. Posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe (mieszkanie). Budynek jest w całości podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej obustronnie otynkowane. Strop nad piwnicą ceramiczny. Dach dwuspadowy z jaskółkami o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką.

Stolarka okienna w większości wymieniona na PCW, ale są też okna starsze. Drzwi wejściowe od frontu aluminiowe, stosunkowo nowe, od podwórka są drzwi drewniane stare.

4.d. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp.	Rodzaj danych		Dane w stanie istniejącym
1.	Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.)	q_{moc} [kW]	23,22
2.	Moc cieplna (łącznie dla c.o. i c.w.u.)	q [kW]	26,82
3.	Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania	Q_H [GJ]	191,74
4.	Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła	$E=Q_H/V$ [kWh/m ³ a]	119,45
5.	Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania	Q_s [GJ]	378,7
6.	Taryfa opłat (z VAT)		
	opłata stała (za moc zamówioną + przesył) miesięcznie	zł/MW	0,00
	opłata zmienna (za ciepło + przesył) wg licznika	zł/GJ	32,00
	opłata abonamentowa miesięcznie	zł	0,00

4e. Charakterystyka systemu ogrzewania

Ogrzewanie indywidualne - piece węglowe oraz etażowe gazowe.

4.f. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Lp.	Rodzaj danych	Dane w stanie istniejącym
1.	Rodzaj instalacji	C.w.u. przygotowywana indywidualnie w podgrzewaczach gazowych
2.	Piony i ich izolacja	-
3.	Opomiarowanie	-
4.	Zużycie ciepłej wody w m ³ /m-c określone wg. pomiaru	-

4.g. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp.	Rodzaj danych	Dane w stanie istniejącym
1.	Rodzaj wentylacji	grawitacyjna
2.	Strumień powietrza wentylacyjnego m ³ /h	269

5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym głównie z powodu braku izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz dachu. Stolarka okienna została częściowo wymieniona na nowszą z PCW, ale są też okna stare i nieuszczelne. Drzwi zewnętrzne od frontu stosunkowo nowe, od podwórka stare drewniane.

5.2. System grzewczy

Ogrzewanie indywidualne - piece węglowe oraz etażowe gazowe.

5.3. System zaopatrzenia w c.w.u.

C.w.u. przygotowywana indywidualnie w podgrzewaczach gazowych

5.4. Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy zawiera poniższa tabela

Lp.	Charakterystyka stanu istniejącego	Możliwości i sposób poprawy
1	2	3
1	<p>Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m^2K]</p> <ul style="list-style-type: none"> - ściany zewnętrzne $U = 1,43$ - podłoga w piwnicy $U = 0,39$ - dach $U = 2,13$ - strop nad piwnicą $U = 1,16$ 	<p>Docieplić przegrody zewnętrzne</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla ścian $U \leq 0,20$ - dla stropu poddasza $U \leq 0,15$ - dla stropu nad piwnicą $U \leq 0,25$
2	<p>Okna -</p> <ul style="list-style-type: none"> nowe z PCW $U = 1,90$ stare $U = 3,60$ Drzwi stare $U = 3,90$ Drzwi nowe $U = 2,60$ 	<p>Wymiana starych drzwi i okien na nowe, szczelne i o lepszych parametrach izolacyjnych.</p>
3	<p>Wentylacja grawitacyjna -</p> <p>Wentylacja działa poprawnie, nie stwierdza się nadmiernego napływu zimnego powietrza w okresie zimowym.</p>	<p>Nie przewiduje się modernizacji.</p>
4	<p>Instalacja centralnego ogrzewania -</p> <p>indywidualne, miejscowe - piece węglowe i gazowe.</p>	<p>Budowa centralnej instalacji ogrzewania wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p>
5	<p>Instalacja ciepłej wody użytkowej -</p> <p>C.w.u. przygotowywana indywidualnie w podgrzewaczach gazowych</p>	<p>Centralizacja instalacji cwu wraz z przyłączeniem do nowobudowanego węzła cieplnego.</p>

6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego

L.p.	Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć	Sposób realizacji
1	2	3
1.	Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne	Ocieplenie ścian zewnętrznych.
2.	Zmniejszenie strat przez przenikanie przez dach	Ocieplenie dachu
3.	Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie i infiltrację przez drzwi i okna zewnętrzne	Wymiana drzwi i okien na nowe.
4.	Poprawa efektywności energetycznej instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.	Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

7.2. Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się:

- Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne.
- Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie.

W obliczeniach przyjęto następujące dane:

Wyszczególnienie		W stanie obecnym	Po termo-modernizacji	jedn.
t_{wo}		20,0	20,0	$^{\circ}\text{C}$
t_{zo}		-20,0	-20,0	$^{\circ}\text{C}$
S_d *	dla przegród zewnętrznych	3 797,8	3 797,8	dzień·K·a
	dla stropu piwnic ***	3 085,8	3 085,8	dzień·K·a
dla ogrzewania węglowego **				
$O_{0m}, O_{1m},$		0,00	0,00	zł/(MW·mc)
$O_{0z}, O_{1z},$		32,00	32,00	zł/GJ
$A_{b0}, A_{b1},$ opłaty związane z eksploatacją i konserwacją		0,00	0,00	zł/m-c
dla ogrzewania gazowego **				
$O_{0m}, O_{1m},$		0,00	0,00	zł/(MW·mc)
$O_{0z}, O_{1z},$		45,00	45,00	zł/GJ
$A_{b0}, A_{b1},$ opłaty związane z eksploatacją i konserwacją		0,00	0,00	zł/m-c
dla ogrzewania elektrycznego **				
$O_{0m}, O_{1m},$		0,00	0,00	zł/(MW·mc)
$O_{0z}, O_{1z},$		150,00	150,00	zł/GJ
$A_{b0}, A_{b1},$ opłaty związane z eksploatacją i konserwacją		0,00	0,00	zł/m-c
dla ciepła sieciowego **				
$O_{0m}, O_{1m},$		0,00	12 568,81	zł/(MW·mc)
$O_{0z}, O_{1z},$		0,00	41,43	zł/GJ
$A_{b0}, A_{b1},$ opłaty związane z eksploatacją i konserwacją		0,00	0,00	zł/m-c

* liczbę stopniodni przyjęto dla Katowic.

** Przyjęto ceny na podstawie średnich cen rynkowych

*** Liczbę stopniodni dla stropu poddasza przyjęto jak dla przegrody zewnętrznej z uwagi na nieocieplony dach. Dla piwnic przyjęto temperaturę 6,1 stopni na podstawie bilansu cieplnego.

7.2.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie				Przegroda		
				Ściany zewnętrzne		
<p>Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat $A = 76,71 \text{ m}^2$ powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia $A_{\text{kosz}} = 99,00 \text{ m}^2$</p> <p>Opis wariantów usprawnienia Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie ETICS na bazie styropianu o współczynniku przewodności $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$. Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: wariant 1: o grubości warstwy izolacji odpowiadającej wymaganiom WT2017 wariant 2: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariantcie 1 wariant 3: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariantcie 2</p>						
Lp.	Opis	Jedn.	Stan istniejący	Warianty		
				1	2	3
1	Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; $g =$	m		0,12	0,14	0,16
2	Zwiększenie oporu cieplnego ΔR	$\text{m}^2/\text{K/W}$		3,89	4,53	5,18
3	Opór cieplny R	$\text{m}^2/\text{K/W}$	0,70	4,59	5,23	5,88
4	$Q_{0U}, Q_{1U} = 8,64 \cdot 10^{-5} \cdot S_d \cdot A/R$	GJ/a	36,0	5,5	4,8	4,3
5	$q_{0U}, q_{1U} = 10^{-6} \cdot A/(t_{w0}-t_{z0})/R$	MW	0,004	0,001	0,001	0,001
6	Roczna oszczędność kosztów $\Delta O_{ru} = (x_0 \cdot Q_{0U} \cdot O_{0z} - x_1 \cdot Q_{1U} \cdot O_{1z}) + 12 \cdot (y_0 \cdot q_{0U} \cdot O_m - y_1 \cdot q_{1U} \cdot O_m) + 12 \cdot (Ab_0 - Ab_1)$	zł/a		1 107	1 132	1 151
7	Cena jednostkowa usprawnienia	zł/m ²		210,00	220,00	230,00
8	Koszt realizacji usprawnienia N_U	zł		20 790	21 780	22 770
9	$SPBT = N_U/\Delta O_{ru}$	lata		18,8	19,2	19,8
10	U_0, U_1	$\text{W/m}^2\text{K}$	1,43	0,22	0,19	0,17
<p>Podstawa przyjętych wartości N_U</p> <p>Cenę jednostkową 1m² docieplenia ściany przyjęto wg średnich cen rynkowych.</p>						
Wybrany wariant : 1		Koszt :	20 790 zł	SPBT=	18,8 lat	

7.2.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie				Przegroda		
				Dach		
Dane:				A	=	127,3 m ²
powierzchnia przegrody do obliczania strat				A _{kosz}	=	132,0 m ²
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia						
Opis wariantów usprawnienia						
Przewiduje się ocieplenie dachu wełną mineralną						
o współczynniku przewodzenia ciepła 0,045 W/mK .						
Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej:						
wariant 1: o grubości warstwy izolacji odpowiadającej wymogom WT2017						
wariant 2: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariantcie 1						
wariant 3: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariantcie 2						
Lp.	Opis	Jedn.	Stan istniejący	Warianty		
				1	2	3
1	Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g=	m		0,25	0,27	0,29
2	Zwiększenie oporu cieplnego ΔR	m ² K/W		5,56	6,00	6,44
3	Opór cieplny R	m ² K/W	0,47	6,02	6,47	6,91
4	Q _{0U} , Q _{1U} = 8,64·10 ⁻⁵ ·Sd·A/R	GJ/a	89,2	6,9	6,5	6,0
5	q _{0U} , q _{1U} = 10 ⁻⁶ · A/(t _{w0} -t _{z0})/R	MW	0,011	0,001	0,001	0,001
6	Roczna oszczędność kosztów ΔO _{ru} = (x ₀ ·Q _{0U} ·O _{0z} -x ₁ ·Q _{1U} ·O _{1z})+12*(y ₀ ·q _{0U} ·O _{0m} -y ₁ ·q _{1U} ·O _{0m})+12*(Ab ₀ -Ab ₁)	zł/a		2 988	3 005	3 021
7	Cena jednostkowa usprawnienia	zł/m ²		225,00	235,00	245,00
8	Koszt realizacji usprawnienia N _U	zł		29 700	31 020	32 340
9	SPBT= N _U /ΔO _{ru}	lata		9,9	10,3	10,7
10	U ₀ , U ₁	W/m ² K	2,13	0,17	0,15	0,14
Podstawa przyjętych wartości N _U						
Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1m ² wg średnich cen rynkowych.						
Wybrany wariant : 1		Koszt : 29 700 zł		SPBT=		9,9 lat

7.2.3. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie				Przegroda		
				Strop nad piwnicą		
Dane:				A = 102,7 m ²		
powierzchnia przegrody do obliczania strat				A _{kosz} = 102,7 m ²		
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia						
Opis wariantów usprawnienia						
Przewiduje się ocieplenie stropu nad piwnicą z użyciem styropianu o współczynniku przewodności λ = 0,031 W/mK .						
Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej:						
wariant 1: o grubości warstwy izolacji odpowiadającej wymogom WT2021						
wariant 2: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariantcie 1						
wariant 3: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariantcie 2						
Lp.	Omówienie	Jedn.	Stan istniejący	Warianty		
				1	2	3
1	Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g=	m		0,10	0,12	0,14
2	Zwiększenie oporu cieplnego ΔR	m ² K/W		3,23	3,87	4,52
3	Opór cieplny R	m ² K/W	0,86	4,09	4,73	5,38
4	Q _{0U} , Q _{1U} = 8,64·10 ⁻⁵ ·S _d ·A/R	GJ/a	31,8	6,7	5,8	5,1
5	q _{0U} , q _{1U} = 10 ⁻⁶ ·A/(t _{w0} -t _{z0})/R	MW	0,005	0,001	0,001	0,001
6	Roczna oszczędność kosztów ΔO _{ru} = (x ₀ ·Q _{0U} ·O _{0z} - x ₁ ·Q _{1U} ·O _{1z})+12*(y ₀ ·q _{0U} ·O _m - y ₁ ·q _{1U} ·O _m)+12*(Ab ₀ -Ab ₁)	zł/a		914	947	972
7	Cena jednostkowa usprawnienia	zł/m ²		180,00	190,00	200,00
8	Koszt realizacji usprawnienia N _U	zł		18 486	19 513	20 540
9	SPBT= N _U /ΔO _{ru}	lata		20,2	20,6	21,1
10	U ₀ , U ₁	W/m ² ·K	1,16	0,24	0,21	0,19
Podstawa przyjętych wartości N_U						
Cenę jednostkową 1m ² docieplenia stropu przyjęto wg średnich cen rynkowych. Cena obejmuje również wykonanie wykopów wokół budynku.						
Wybrany wariant : 1		Koszt : 18 486 zł		SPBT=		20,2 lat

7.2.4. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie drzwi oraz poprawie systemu wentylacji.				Przedsięwzięcie		
				wymiana starych drzwi zewnętrznych		
Dane: powierzchnia drzwi $A_d = 3,7 \text{ m}^2$ $V_{nom} = \Psi \cdot C_m = 24 \text{ m}^3/\text{h}$ $C_w = 1,00$ $V_{obl} = \Psi \cdot C_m$						
Opis wariantów usprawnienia						
Usprawnienie obejmuje wymianę starych drzwi zewnętrznych						
wariant 1: wymiana drzwi na nowe				$U = 1,3$	$a = 0,2$	
wariant 2: wymiana drzwi na nowe				$U = 1,1$	$a = 0,2$	
wariant 3: wymiana drzwi na nowe				$U = 0,9$	$a = 0,2$	
Lp.	Opis	Jedn.	Stan istniejący	Warianty		
				1	2	3
1	Współczynnik przenikania drzwi U	$\text{W/m}^2\text{K}$	3,90	1,30	1,10	0,90
3	Współczynniki korekcyjne dla wentylacji	C_r	-	1,00	1,00	1,00
		C_m	-	1,00	1,00	1,00
4	$Q_0, Q_1 = 8,64 \cdot 10^{-5} \cdot S_d \cdot A_d \cdot U, Q_1 = 8,64 \cdot 10^{-5} \cdot S_d \cdot A/R$	GJ/a	4,8	1,6	1,3	1,1
5	$2,94 \cdot 10^{-5} \cdot C_r \cdot C_w \cdot V_{nom} \cdot S_d$	GJ/a	3,5	2,7	2,7	2,7
6	$Q_0, Q_1 = (3) + (4),$	GJ/a	8,3	4,3	4,1	3,8
7	$q_0, q_1 = 10^{-6} \cdot A_d \cdot (t_{w0} - t_{z0}) \cdot U, q_1 = 10^{-6} \cdot A / (t_{w0} - t_{z0}) / R$	MW	0,0006	0,0185	0,0002	0,0001
8	$3,4 \cdot 10^{-7} \cdot V_{obl} \cdot (t_{w0} - t_{z0})$	MW	0,0005	0,0003	0,0003	0,0003
9	$q_0, q_1 = (6) + (7),$	MW	0,0011	0,0188	0,0005	0,0005
10	Roczna oszczędność kosztów $\Delta O_{ru} = (Q_{0U} - Q_{1U}) \cdot O_z + 12(q_{0U} - q_{1U}) \cdot O_m$	zł/rok		145	154	159
11	Koszt wymiany lub zamurowania drzwi N_d	zł		6 341	7 087	8 579
12	Koszt modernizacji wentylacji N_w	zł		-	-	-
13	$SPBT = (N_d + N_w) / \Delta O_{ru}$	lata		43,60	46,00	53,80
Podstawa przyjętych wartości N_U						
Ceny jednostkowe wymiany 1m^2 drzwi przyjęto wg średnich cen rynkowych.						
wariant 1: wymiana drzwi ($U=1,3$)		$3,7 \text{ m}^2 \text{ drzwi} \cdot 1700 \text{ zł/m}^2 =$	$6\,341 \text{ zł}$			
wariant 2 : wymiana drzwi ($U=1,1$)		$3,7 \text{ m}^2 \text{ drzwi} \cdot 1900 \text{ zł/m}^2 =$	$7\,087 \text{ zł}$			
wariant 3 : wymiana drzwi ($U=0,9$)		$3,7 \text{ m}^2 \text{ drzwi} \cdot 2300 \text{ zł/m}^2 =$	$8\,579 \text{ zł}$			
Wybrany wariant : 1		Koszt : $6\,341 \text{ zł}$	SPBT=	$43,6 \text{ lat}$		

				Przedsięwzięcie		
7.2.5. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie drzwi oraz poprawie systemu wentylacji.				wymiana nowych drzwi zewnętrznych		
Dane: powierzchnia drzwi $A_d = 2,0 \text{ m}^2$ $V_{nom} = \psi = 3 \text{ m}^3/\text{h}$ $C_w = 1,00$ $V_{obl} = \psi * C_m$						
Opis wariantów usprawnienia						
Usprawnienie obejmuje wymianę nowszych drzwi zewnętrznych						
wariant 1: wymiana drzwi na nowe				U = 1,3	a= 0,2	
wariant 2: wymiana drzwi na nowe				U = 1,1	a= 0,2	
wariant 3: wymiana drzwi na nowe				U = 0,9	a= 0,2	
Lp.	Opis wariantów usprawnienia	Jedn.	Stan istniejący	Warianty		
				1	2	3
1	Współczynnik przenikania drzwi U	W/m²K	2,60	1,30	1,10	0,90
3	Współczynniki korekcyjne dla wentylacji	Cr	-	1,00	1,00	1,00
		Cm	-	1,00	1,00	1,00
4	$Q_0, Q_1 = 8,64 * 10^{-5} * S_d * A_d * U, Q_1 = 8,64 * 10^{-5} * S_d * A/R$	GJ/a	1,7	0,9	0,7	0,6
5	$2,94 * 10^{-5} * C_r * C_w * V_{nom} * S_d$	GJ/a	0,3	0,3	0,3	0,3
6	$Q_0, Q_1 = (3) + (4),$	GJ/a	2,0	1,2	1,0	0,9
7	$q_0, q_1 = 10^{-6} * A_d * (t_{w0} - t_{z0}) * U, q_1 = 10^{-6} * A/(t_{w0} - t_{z0})/R$	MW	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001
8	$3,4 * 10^{-7} * V_{obl} * (t_{w0} - t_{z0})$	MW	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	$q_0, q_1 = (6) + (7),$	MW	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001
10	Roczna oszczędność kosztów $\Delta O_{ru} = (Q_{0U} - Q_{1U}) O_z + 12(q_{0U} - q_{1U}) O_m$	zł/rok		31	36	39
11	Koszt wymiany lub zamurowania drzwi Nd	zł		3 400	3 800	4 600
12	Koszt modernizacji wentylacji Nw	zł		-	-	-
13	$SPBT = (N_d + N_w) / \Delta O_{ru}$	lata		109,70	106,20	119,30
Podstawa przyjętych wartości Nu						
Ceny jednostkowe wymiany 1m² drzwi przyjęto wg średnich cen rynkowych. Z uwagi na bardzo długi okres zwrotu wariantu dalej nie analizuje się.						
wariant 1: wymiana drzwi (U=1,3)				2,0 m² drzwi* 1700 zł/m² =	3 400 zł	
wariant 2 : wymiana drzwi (U=1,1)				2,0 m² drzwi* 1900 zł/m² =	3 800 zł	
wariant 3 : wymiana drzwi (U=0,9)				2,0 m² drzwi* 2300 zł/m² =	4 600 zł	
Wybrany wariant : -		Koszt : -	zł	SPBT=	-	lat

7.2.6. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji.				Przedsięwzięcie		
				wymiana okien zewnętrznych z PCW		
Dane: powierzchnia okien $A_{ok} = 15,2 \text{ m}^2$ $V_{nom} = \Psi \cdot C_w = 99 \text{ m}^3/\text{h}$ $C_w = 1,00$ $V_{obl} = \Psi \cdot C_m$						
Opis wariantów usprawnienia						
Usprawnienie obejmuje wymianę okien zewnętrznych z PCW						
wariant 1: wymiana okien na nowe z PCW				$U = 0,9$	$a = 0,8$	
wariant 2: wymiana okien na nowe z PCW				$U = 0,8$	$a = 0,8$	
wariant 3: wymiana okien na nowe z PCW				$U = 0,7$	$a = 0,8$	
Lp.	Opis wariantów usprawnienia	Jedn.	Stan istniejący	Warianty		
				1	2	3
1	Współczynnik przenikania okien U	$\text{W/m}^2\text{K}$	1,90	0,90	0,80	0,70
3	Współczynniki korekcyjne dla wentylacji	C_r	-	1,00	1,00	1,00
		C_m	-	1,00	1,00	1,0
4	$Q_0, Q_1 = 8,64 \cdot 10^{-5} \cdot S_d \cdot A_{ok} \cdot U, Q_1 = 8,64 \cdot 10^{-5} \cdot S_d \cdot A/R$	GJ/a	9,4	4,5	4,0	3,5
5	$2,94 \cdot 10^{-5} \cdot C_r \cdot C_w \cdot V_{nom} \cdot S_d$	GJ/a	11,1	11,1	11,1	11,1
6	$Q_0, Q_1 = (3) + (4),$	GJ/a	20,5	15,5	15,0	14,5
7	$q_0, q_1 = 10^{-6} \cdot A_d \cdot (t_{w0} - t_{z0}) \cdot U, q_1 = 10^{-6} \cdot A/(t_{w0} - t_{z0})/R$	MW	0,0012	0,0521	0,0005	0,0004
8	$3,4 \cdot 10^{-7} \cdot V_{obl} \cdot (t_{w0} - t_{z0})$	MW	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013
9	$q_0, q_1 = (6) + (7),$	MW	0,0025	0,0534	0,0018	0,0018
10	Roczna oszczędność kosztów $\Delta O_{ru} = (Q_{0U} - Q_{1U}) \cdot O_z + 12(q_{0U} - q_{1U}) \cdot O_m$	zł/rok		181	199	209
11	Koszt wymiany lub zamurowania okien N_{ok}	zł		24 240	30 300	37 875
12	Koszt modernizacji wentylacji N_w	zł		-	-	-
13	$SPBT = (N_{ok} + N_w) / \Delta O_{ru}$	lata		134,20	152,50	181,00
Podstawa przyjętych wartości N_U						
Ceny jednostkowe wymiany 1 m^2 okien przyjęto wg średnich cen rynkowych. Ze względu na bardzo długi okres zwrotu niniejsze przedsięwzięcie uznaje się za nieopłacalne i nie rozpatruje dalej.						
wariant 1: wymiana okien ($U=0,9$)				$15,2 \text{ m}^2 \text{ okien} \cdot 1600 \text{ zł/m}^2 =$	24 240 zł	
wariant 2 : wymiana okien ($U=0,8$)				$15,2 \text{ m}^2 \text{ okien} \cdot 2000 \text{ zł/m}^2 =$	30 300 zł	
wariant 3 : wymiana okien ($U=0,7$)				$15,2 \text{ m}^2 \text{ okien} \cdot 2500 \text{ zł/m}^2 =$	37 875 zł	
Wybrany wariant : -		Koszt : -	zł	SPBT=	-	lat

7.2.7. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie drzwi oraz poprawie systemu wentylacji.				Przedsięwzięcie		
				wymiana okien starych		
Dane: powierzchnia drzwi $A_d = 13,2 \text{ m}^2$ $V_{nom} = \Psi \cdot A_d = 18 \text{ m}^3/\text{h}$ $C_w = 1,00$ $V_{obl} = \Psi \cdot C_m$						
Opis wariantów usprawnienia						
Usprawnienie obejmuje wymianę starych okien zewnętrznych						
wariant 1: wymiana okien na nowe				$U = 0,9$	$a = 0,6$	
wariant 2: wymiana okien na nowe				$U = 0,8$	$a = 0,6$	
wariant 3: wymiana okien na nowe				$U = 0,7$	$a = 0,6$	
Lp.	Opis	Jedn.	Stan istniejący	Warianty		
				1	2	3
1	Współczynnik przenikania okien U	$\text{W/m}^2\text{K}$	3,60	0,90	0,80	0,70
3	Współczynniki korekcyjne dla wentylacji	C_r	-	1,30	1,00	1,00
		C_m	-	1,50	1,00	1,00
4	$Q_0, Q_1 = 8,64 \cdot 10^{-5} \cdot S_d \cdot A_{ok} \cdot U, Q_1 = 8,64 \cdot 10^{-5} \cdot S_d \cdot A/R$	GJ/a	15,6	3,9	3,5	3,0
5	$2,94 \cdot 10^{-5} \cdot C_r \cdot C_w \cdot V_{nom} \cdot S_d$	GJ/a	2,6	2,0	2,0	2,0
6	$Q_0, Q_1 = (3) + (4),$	GJ/a	18,2	5,9	5,5	5,0
7	$q_0, q_1 = 10^{-6} \cdot A_{ok} \cdot (t_{w0} - t_{z0}) \cdot U, q_1 = 10^{-6} \cdot A/(t_{w0} - t_{z0})/R$	MW	0,0019	0,0005	0,0004	0,0004
8	$3,4 \cdot 10^{-7} \cdot V_{obl} \cdot (t_{w0} - t_{z0})$	MW	0,0004	0,0002	0,0002	0,0002
9	$q_0, q_1 = (6) + (7),$	MW	0,0023	0,0007	0,0007	0,0006
10	Roczna oszczędność kosztów $\Delta O_{ru} = (Q_{0U} - Q_{1U}) \cdot O_z + 12(q_{0U} - q_{1U}) \cdot O_m$	zł/rok		447	463	472
11	Koszt wymiany lub zamurowania okien N_{ok}	zł		21 136	26 420	33 025
12	Koszt modernizacji wentylacji N_w	zł		-	-	-
13	$SPBT = (N_{ok} + N_w) / \Delta O_{ru}$	lata		47,30	57,10	70,00
Podstawa przyjętych wartości N_U						
Ceny jednostkowe wymiany 1m^2 okien przyjęto wg średnich cen rynkowych.						
wariant 1: wymiana okien ($U=0,9$)		$13,2 \text{ m}^2 \text{ okien} \cdot$	$1600 \text{ zł/m}^2 =$	$21\,136 \text{ zł}$		
wariant 2 : wymiana okien ($U=0,8$)		$13,2 \text{ m}^2 \text{ okien} \cdot$	$2000 \text{ zł/m}^2 =$	$26\,420 \text{ zł}$		
wariant 3 : wymiana okien ($U=0,7$)		$13,2 \text{ m}^2 \text{ okien} \cdot$	$2500 \text{ zł/m}^2 =$	$33\,025 \text{ zł}$		
Wybrany wariant : 1		Koszt :	21 136 zł	SPBT=	47,3	lat

7.2.8 Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego

Dane: $Q_{oco} = 191,74 \text{ GJ/a}$

$w_{t0} = 1,00$

$w_{d0} = 1,00$

$\eta_0 = 0,46$

Przewiduje się budowę instalacji centralnego ogrzewania i przyłączenie jej do nowej kotłowni, w tym montaż przewodów instalacji wraz z armaturą, montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi P-1K, regulację hydrauliczną instalacji. Przewiduje się podłączenie instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez wymiennikownię w budynku.

W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników sprawności związane z wykonaniem modernizacji.

Lp.	Rodzaj usprawnienia	Współczynniki sprawności	
		przed	po
1	wytwarzanie ciepła	$\eta_w = 0,72$	$\eta_w = 0,98$
2	przesyłanie ciepła	$\eta_p = 1,00$	$\eta_p = 0,90$
3	regulacja systemu ogrzewania	$\eta_r = 0,72$	$\eta_r = 0,89$
4	akumulacja ciepła	$\eta_e = 1,00$	$\eta_o = 1,00$
5	sprawność całkowita systemu	$\eta = 0,52$	$\eta = 0,78$
6	uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia -	$w_t = 1,00$	$w_t = 1,00$
7	uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby -	$w_d = 1,00$	$w_d = 0,95$

Ocena proponowanego przedsięwzięcia

Lp.	Omówienie	jedn.	Stan istniejący	Stan po modern.
1	Sprawność całkowita systemu grzewczego η	-	0,518	0,785
2	Uwzględnienie przerw tygodniowych w_t	-	1,00	1,00
3	Uwzględnienie przerw dobowych i podzielników kosztów w_d	-	1,00	0,95
4	Całkowita oszczędność kosztów	zł/a		2 769,49
5	Koszt przedsięwzięcia N_{co}	zł		58 282
6	SPBT	lata		21,0

	ilość	koszt	cena
1. Przyjęto średnie ceny rynkowe wykonania instalacji wewnętrznej co względem 1 m2 powierzchni użytkowej	165,14	250 zł	41 285,00 zł
2. Regulacja hydrauliczna instalacji i regulacja źródła	1,00	10 000 zł	10 000,00 zł
3. Przyjęto koszt wymiennikowni i przyłącza	7,00	1 000 zł	6 997,00 zł
ŁĄCZNIE:			58 282,00 zł

7.2.9. Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu przygotowania ciepłej wody

Dane: $Q_{dco} = 16,37 \text{ GJ/a}$

$\eta_0 = 0,68$

Przewiduje się budowę centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem do kotłowni opisanej w punkcie poprzednim.

W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników sprawności związane z wykonaniem modernizacji.

Lp.	Rodzaj usprawnienia	Współczynniki sprawności	
		przed	po
1	wytwarzanie ciepła	$\eta_w = 0,85$	$\eta_w = 0,98$
2	przesyłanie ciepła	$\eta_p = 0,80$	$\eta_p = 0,80$
3	akumulacja ciepła	$\eta_r = 1,00$	$\eta_r = 1,00$
4	wykorzystanie ciepła	$\eta_e = 1,00$	$\eta_o = 1,00$
5	sprawnność całkowita systemu	$\eta = 0,68$	$\eta = 0,78$

Ocena proponowanego przedsięwzięcia

Lp.	Opis	jedn.	Stan istniejący	Stan po modern.
1	Sprawnność całkowita systemu cwu η	-	0,680	0,784
2	Koszt przygotowania cwu	zł/rok	1 083,02	939,36
3	Całkowita oszczędność kosztów	zł/a		143,67
4	Koszt przedsięwzięcia N_{co}	zł		8 257
5	SPBT	lata		57,5

		ilość	koszt	cena
1.	Budowa instalacji wewnętrznej cwu (w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej)	165	50 zł	8 257,00 zł

7.2.10. Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT			
Lp.	Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego	Planowane koszty robót, zł	SPBT lata
1	2	3	4
0	Budowa instalacji centralnego ogrzewania i węzła ciepłego	58 282	21,0
1	Ocieplenie dachu	29 700	9,9
2	Ocieplenie ścian zewnętrznych	20 790	18,8
3	Ocieplenie stropu piwnic	18 486	20,2
4	Wymiana starych drzwi zewnętrznych	6 341	43,6
5	Wymiana okien starych	21 136	47,3
6	Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z przyłączeniem do węzła ciepłego	8 257	57,5
Uwagi: Modernizację systemu grzewczego rozpatruje się niezależnie od czasu zwrotu jako konieczną, gdyż tylko dzięki tej modernizacji jest możliwe osiągnięcie pełnego efektu z pozostałych usprawnień.			

7.3. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Niniejszy rozdział obejmuje:

- określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych
- ocenę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod względem spełnienia wymagań ustawowych
- wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.3.1. Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

W tabeli poniżej zastosowano następujące skrótowe określenia usprawnień zestawionych w punkcie 7.3.3.

- instalacja co - budowa instalacji c.o. i węzła ciepłego
- dach - ocieplenie dachu
- ściany zewnętrzne - ocieplenie ścian zewnętrznych
- strop piwnicy - ocieplenie stropu nad piwnicą
- drzwi stare -wymiana starych drzwi zewnętrznych
- okna stare - wymiana starych okien zewnętrznych
- instalacja cwu - centralizacja instalacji i przyłączenie do węzła ciepłego

Do analizy przyjęto następujące warianty usprawnień:

	Zakres	Nr wariantu					
		1	2	3	4	5	6
0	instalacja co	X	X	X	X	X	X
1	dach	X	X	X	X	X	X
2	ściany zewnętrzne	X	X	X	X	X	
3	strop piwnicy	X	X	X	X		
4	drzwi stare	X	X	X			
5	okna stare	X	X				
6	instalacja cwu	X					

7.3.2. Obliczenie oszczędności energii i kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - całość										
Lp			Jedn.	stan istn.	wariant					
					1	2	3	4		5
1	Sezonowe zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie	Q_{co}	GJ	191,74	43,84	43,84	55,92	58,02	68,81	100,94
2	Zapotrzebowanie mocy na ogrzewanie	q_{co}	kW	23,22	7,00	7,00	8,42	8,68	9,47	13,14
3	Udział źródeł ciepła	%	-	66,7%						
				33,3%						
				0,0%						
4	Sprawność systemu ogrzewania $\eta=\eta_g*\eta_d*\eta_e*\eta_s$	η	-	0,46	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
				0,65						
				0,69						
5	Współczynnik przerw dobowych	w_d	-	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
				1,00						
				1,00						
6	Współczynnik przerw tygodniowych	w_t	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Sezonowe zapotrzeb. ciepła na ogrzewanie z uwzgl.sprawn. systemu	Q_{co}	GJ	280,94	53,06	53,06	67,68	70,22	83,28	122,16
				97,79						
				0,00						
				378,72						
8	Roczny koszt ciepła na ogrzewanie i ciepłą wodę	O_{co}	zł	15 245,43	4 613,02	4 756,69	5 505,86	5 637,20	6 257,23	8 237,74
9	Zapotrzebowanie ciepła dla cwu z uwzgl. sprawności	Q_{cw}	GJ	24,07	20,87	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07
10	Zapotrzebowanie mocy na c.w.u	q_{cw}	kW	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
11	Sumaryczne zużycie ciepła na ogrzewanie i ciepłą wodę	Q	GJ	402,79	73,93	77,12	91,74	94,28	107,34	146,23
12	Procentowa oszczędność ciepła w stosunku do stanu istniejącego	$\Delta Q/Q$	%	-	81,6%	80,9%	77,2%	76,6%	73,4%	63,7%
13	Sumaryczne zapotrzebowanie mocy	q	kW	26,82	10,60	10,60	12,02	12,28	13,07	16,74
14	Oszczędność kosztu w stosunku do stanu istniejącego	ΔQ_c	zł	-	10 632,40	10 488,74	9 739,57	9 608,23	8 988,19	7 007,69
15	Koszt wykonania modernizacji	N_w	zł	-	162 992,00 zł	154 735,00 zł	133 599,00 zł	127 258,00 zł	108 772,00 zł	87 982,00 zł
16	Koszt audytu i inne koszty	N_a	zł	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Koszt całkowity	N	zł	-	162 992,00 zł	154 735,00 zł	133 599,00 zł	127 258,00 zł	108 772,00 zł	87 982,00 zł

7.3.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - całość

Lp.	Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	Planowane koszty całkowite	Roczna oszczędność kosztów energii	Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię (z uwzględnieniem sprawności całkowitej)	Optymalna kwota kredytu	Premia termomodernizacyjna		
						20% kredytu	16% kosztów całkowitych	Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	<ul style="list-style-type: none"> instalacja co dach ściany zewnętrzne strop piwnicy drzwi stare okna stare instalacja cwu 	162 992,00	10 632,40	81,6%	0,00 0%	32 598,40	26 078,72	21 264,81
					162 992,00 100%			
2	<ul style="list-style-type: none"> instalacja co dach ściany zewnętrzne strop piwnicy drzwi stare okna stare 	154 735,00	10 488,74	80,9%	0,00 0%	30 947,00	24 757,60	20 977,48
					154 735,00 100%			
3	<ul style="list-style-type: none"> instalacja co dach ściany zewnętrzne strop piwnicy drzwi stare 	133 599,00	9 739,57	77,2%	0,00 0%	26 719,80	21 375,84	19 479,13
					133 599,00 100%			
4	<ul style="list-style-type: none"> instalacja co dach ściany zewnętrzne strop piwnicy 	127 258,00	9 608,23	76,6%	0,00 0%	25 451,60	20 361,28	19 216,46
					127 258,00 100%			
5	<ul style="list-style-type: none"> instalacja co dach ściany zewnętrzne 	108 772,00	8 988,19	73,4%	0,00 0%	21 754,40	17 403,52	17 976,39
					108 772,00 100%			

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

8.1. Opis robót

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace:

- 1 Budowa instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż przewodów wraz z armaturą, grzejników wraz z zaworami termostaticznymi P-1K. Przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez wymiennikownię i podłączenie instalacji centralnego ogrzewania. Regulacja hydrauliczna instalacji.
- 2 Ocieplenie ścian zewnątrznych w systemie ETICS na bazie styropianu o grubości 12 cm ($\lambda \leq 0,031$).
- 3 Ocieplenie dachu wełną mineralną o grubości 25 cm ($\lambda \leq 0,045$).
- 4 Ocieplenie stropu piwnic na bazie styropianu o grubości 10 cm ($\lambda \leq 0,031$). Dopuszcza się stosowanie innych materiałów pod warunkiem zachowania parametrów izolacyjnych wskazanych w audycie.
- 5 Wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe o $U=1,30$ oraz starych okien na nowe o $U=0,90$.
- 6 Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z przyłączeniem jej do nowobudowanego węzła ciepłego.

8.2. Charakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt robót wyniesie:	162 992,00 zł
Kredyt bankowy:	162 992,00 zł
premia termomodernizacyjna wyniesie:	21 264,81 zł
Czas zwrotu nakładów SPBT	15,3 lat

8.3. Koszt ogrzewania 1 m² powierzchni użytkowej

a) dla stanu istniejącego

$$O_{0co} = 15\,245,43 \text{ zł}$$

$$K_{0co} = O_{0co} / (P \cdot 12) = 7,69 \text{ zł}$$

b) dla stanu po modernizacji

$$O_{1co} = 4\,613,02 \text{ zł}$$

$$K_{1co} = O_{1co} / (P \cdot 12) = 2,33 \text{ zł}$$

8.4. Dalsze działania

Dalsze działania inwestora obejmują:

1. Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej.
2. Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót.
3. Realizacja robót i odbiór techniczny.
4. Ocena rezultatów przedsięwzięcia (po pierwszym sezonie grzewczym).

ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

- | | |
|-------------|--|
| Załącznik 1 | Obliczenie współczynników przenikania przegród. |
| Załącznik 2 | Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego. |
| Załącznik 3 | Określenie sprawności poszczególnych systemów grzewczych oraz procentowy udział źródeł ciepła. |
| Załącznik 4 | Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania c.w.u. |
| Załącznik 5 | Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc na ogrzewanie. |

Załącznik 1

Obliczenie współczynników przenikania ciepła dla przegród (U)

Nr	typ	Opis warstw	Grubość m	λ W/m ² *K	R m ² *K/W	U, ΔU , U _K W/m ² *K
1	ściany zewnętrzne	tynek cem-wap	0,015	0,820	0,02	U = 1,43
		cegła pełna	0,380	0,770	0,49	
		tynek cem-wap	0,015	0,820	0,02	
		$R_{si}+R_{se}$			0,17	
					0,70	
2a	strop nad piwnicą	wylewka	0,050	1,050	0,05	U = 1,16
		plyty pilśniowe	0,010	0,050	0,20	
		strop ceramiczny	0,240	-	0,26	
		tynek cem-wap	0,010	0,820	0,01	
		$R_{si}+R_{se}$			0,34	
2b	podłoga w piwnicy	chudy beton	0,200	1,050	0,19	U = 0,39
		papa	0,010	0,180	0,06	
		gruzobeton	0,200	1,000	0,20	
		żwir / grunt	0,150	0,900	0,17	
		R_g opór równoważny			1,96	
3	dach	dachówka	0,010	0,820	0,01	U = 2,13
		warstwa powietrza	0,160	-	0,16	
		deskowanie	0,025	0,160	0,16	
		$R_{si}+R_{se}$			0,14	
					0,47	

Załącznik nr 2

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Lp.	Pomieszczenia	Liczba pomieszczeń, lub kubatura m ³	Norma, m ³ /h lub krotność wymian h ⁻¹	Stumień powietrza wentylacyjnego, m ³ /h
1	2	3	4	5
1	Część mieszkalna	445,90	0,50	222,95
Razem budynek				222,95
3	Piwnice	153,40	0,30	46,02
Ogółem			$\Psi =$	268,97

Załącznik 3

Określenie poszczególnych sprawności systemów grzewczych i procentowego udziału źródeł ciepła w stanie istniejącym

		ogrzewanie węglowe	ogrzewanie gazowe	ogrzewanie elektryczne
1.	Sprawność wytwarzania η_g	0,65	0,86	0,99
2.	Sprawność przesyłania η_d	1,00	1,00	1,00
3.	Sprawność regulacji η_e	0,70	0,76	0,70
4.	Sprawność akumulacji η_s	1,00	1,00	1,00
	Sprawność instalacji $\eta = \eta_w * \eta_p * \eta_r * \eta_e$	0,46	0,65	0,69
5.	Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia w_t	1,00	1,00	1,00
6.	Przerwa na ogrzewanie w ciągu doby w_d	1,00	1,00	1,00
7.	procentowy udział źródeł ciepła	67%	33%	0%
8.	zapotrzebowanie ciepła Q_H GJ/a	127,83	63,91	0,00
9.	zapotrzebowanie ciepła $Q_H \cdot w_d \cdot w_t / \eta$ GJ/a	280,94	97,79	0,00
	SUMA =	378,72		

Załącznik nr 4

$$Q_{w,nd} = V_{wi} * A_f * c_w * \rho_w * (\theta_{cw} - \theta_o) * k_R * t_{UZ} / (1000 * 3600)$$

Kwh/rok

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplą na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w stanie istniejącym			
1	Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę na jednostkę powierzchni	$V_{wi} =$	1,6 $\text{dm}^3 / \text{m}^2 \cdot \text{doba}$
2	Powierzchnia użytkowa	$A_f =$	165 m^2
3	czas użytkowania	$t_{UZ} =$	365,00 doby
4	mnożnik korekcyjny dla temperatury ciepłej wody innej niż 55°C	$k_R =$	0,90 -
5	ciepło właściwe wody	$c_w =$	4,19 $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
6	gęstość wody	$\rho_w =$	1 000,00 kg/m^3
7	temperatura ciepłej wody w zaworze czerpalnym	$\theta_{cw} =$	55 °C
8	temperatura wody zimnej	$\theta_o =$	10,00 °C
9	Zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	$Q_{w,nd} =$	4 546,02 kWh/rok $Q_{w,nd} =$ 16,37 GJ
10	Sprawność instalacji c.w.u.	$\eta_{w,tot} = \eta_g * \eta_d * \eta_s * \eta_e =$	0,68 -
11	Roczne zapotrzebowanie na energię końcową	$Q_{K,W} = Q_{w,nd} / \eta_{w,tot} =$	6 685,33 kWh/rok 24,07 GJ
12	Średnie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku	$V_{dsred} = L_i * V_{cw} =$	0,264224 m^3/d
13	Średnie godzinowe zapotrzebowanie cwu	$V_{hsred} = V_{dsred} / 18 =$	0,01 m^3/h
14	Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m^3 wody	$Q_{cwj} = c_w * p * (\theta_{cw} - \theta_o) / (\eta_g * \eta_d) =$	0,28 GJ/m^3
15	Max. moc cieplna	$q_{cw} = V_{hsred} * Q_{cwj} * k_t * N_h * 278 =$	3,60 kW
16	Roczne zużycie cwu	$V_{cw} = V_{dsred} * 328,5 =$	96,4 m^3
17	Koszt przygotowanie cwu		1 083,02 zł
18	Koszt wody zimnej przy cenie 8,0 zł	$V_{cw} * 8,0 =$	772,00 zł
19	Sumaryczny koszt roczny cwu		1 855,02 zł
20	Średni koszt 1 m^3 cwu		19,23 $\text{zł}/\text{m}^3$

Sprawność wytwarzania
Sprawność przesyłu (dystrybucji)
Sprawność akumulacji
Sprawność wykorzystania
Udział źródła
współczynnik nierównomierności

	podgrzewacze gazowe	podgrzewacze elektryczne	średnia
$\eta_g =$	0,85	0,96	0,85
$\eta_d =$	0,80	0,80	0,80
$\eta_s =$	1,00	0,85	1,00
$\eta_e =$	1,00	1,00	1,00
	1,00	0,00	1,00
$N_h =$	5,19		

Załącznik nr 5

**Wyniki zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie wykonane przy pomocy programu
Aquatherm - Polska OZC - cały budynek**

Wariant	Zapotrzebowanie	
	mocy cieplnej, kW	ciepła Q_H , GJ/a
1	7,00	43,84
2	7,00	43,84
3	8,42	55,92
4	8,68	58,02
5	9,47	68,81
6	13,14	100,94
stan istniejący	23,22	191,74

Moc cieplna obliczona wg. Normy PN - EN 12831:2006

Zapotrzebowanie na ciepło obliczona wg. Normy PN-EN ISO 13790:2009