



Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Warszawa
Inspektorat Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 4a
tel./fax 22 755-50-56

<http://wzmiuw.waw.pl>, e-mail: insp.grodzisk@wzmiuw.waw.pl

W/IGM-4105.U.1724.5076/14

Grodzisk Mazowiecki, dnia 27.10.2014r.

PP-U-H ADIR Sp. z o.o.

Al. Na Stadion 50

25-127 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2014r. (do Inspektoratu wpłynęło dnia 25.09.2014r.) dotyczące zaopiniowania trasy projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kozłowice Nowe i Kozłowice Stare gmina Wiskitki, Inspektorat Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Grodzisku Mazowieckim informuje:

1. Na podstawie map powykonawczych zadania inwestycyjnego „Kozłowice III - domeliorowanie” na załączonych mapach projektowych w skali 1:500 wrysowano odpowiednio kolorami:
 - niebieskim - rurociągi drenarskie o średnicy 7,5cm i powyżej oraz rurociągi na rowach,
 - pomarańczowym rowy melioracyjne szczegółowe,
 - zielonym kółkiem - miejsca kolizji urządzeniami melioracyjnymi.
2. *Na inwestora nakłada się następujące warunki realizacji:*
 - Wykonanie skrzyżowań z rurociągami drenarskimi należy zaprojektować (na podstawie odkrywek) tak, aby nie dopuścić do uszkodzeń systemu drenarskiego.
 - Należy powiadomić Urząd Gminy o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
 - Prace ziemne w rejonie kolizji kanalizacji z rurociągami drenarskimi należy prowadzić ręcznie pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z uzgodnioną dokumentacją.
 - Przejście przez rów wykonać na głębokości min. 1,0m pod dnem licząc od górnej części rury osłonowej. W przypadku przejścia rozkopem naruszone dno i skarpy rowu zasypać z ubiciem warstwami, ubezpieczając darnią z przybiciem kołkami na szerokości przejścia. Dół skarpy ubezpieczyć kieszką faszynową. Miejsce przejścia oznaczyć słupkiem z tabliczką znamionową.
 - Po wykonaniu robót należy przesłać do tutejszego Inspektoratu mapę zinwentaryzowanego przewodu kanalizacyjnego na skrzyżowaniu z rurociągami drenarskimi.
3. Ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji i eksploatacji instalacji obciążają Inwestora.

Integralną częścią pisma są mapy projektowe ośmopłowane pieczęcią Inspektoratu WZMiUW w Grodzisku Maz.

Załączniki: 14 egz. map projektowych

Do wiadomości:

1. Gmina Wiskitki
2. WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Maz - ad acta

Sporządziła: Renata Banasiewicz

p.o. Kierownik Inspektoratu

mgr inż. Agnieszka Zientara

Za zgodność
z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Iłłanowskiego 45, kod 96-300
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-21