

Żyrardów, 2015-02-13

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
ul.Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów

Znak sprawy:

GG.6630.68.2015

PROTOKÓŁ NR 68/2015

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradę przeprowadzono:

Na wniosek:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ADIR" Sp. z o. o.

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniają lokalizację obiektu:

Kanalizacja sanitarna z przepompowniami ścieków wraz z wewnętrzną instalacją zasilającą przepompownie

Położonego:

Stare Kozłowice, Nowe Kozłowice, gm. Wiskitki

Przewodniczący narady: mgr inż. Adolf Wysocki

Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Stanowisko przewodniczącego:

Uwagi przewodniczącego narady w załączniku do protokołu.

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp.	Nazwa branży	Przedstawiciel
1.	Netia S.A.	Leszek Kubik
2.	Orange Polska S.A.	Zaopiniowano drogą elektroniczną
3.	PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Żyrardów	Bożena Frączkiewicz-Borkowska
4.	Polkomtel Sp. z o.o.	..
5.	Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Warszawie	Janusz Dobkowski
6.	Vectra Investments Sp. z o.o. S.K.A.	..
7.	Wnioskodawca	..
8.	Wójt Gminy Wiskitki	..
9.	WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Gródzisku Mazowieckim	Anna Guraj-Jaske

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, tel. 96-300
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-21

Nieobecni:

Netia S.A., Polkomtel Sp. z o. o., Vectra Investments Sp. z o. o. S.K.A., Wnioskodawca, Wójt Gminy Wiskitki

Stanowisko uczestników narady:

Orange Polska S.A. - stanowisko w załączniku do protokołu narady

WZMiUW – zachować uwagi z pisma znak: W/IGM – 4105.U.1724.5076/14 z dn. 27.10.2014r.

PGE – stanowisko w załączniku do protokołu.

Sposób prowadzenia narady:

tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów / za pomocą środków komunikacji elektronicznej *

*niepotrzebne skreślić

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. | 7. |
| 2. | 8. |
| 3. podpis nieczytelny | 9. podpis nieczytelny |
| 4. | 10. |
| 5. podpis nieczytelny | 11. |
| 6. | 12. |

Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią telekomunikacyjną prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod ścisłym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć zgodnie z normą. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią telekomunikacyjną, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią gazową prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią ciepłą prace prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.
4. Pod istniejącymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów.
5. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu.
6. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią wodociągową prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem właściciela sieci.
7. W miejscu skrzyżowania projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą kanalizacją sanitarną prace prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.
8. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą kanalizacją deszczową prace prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.
9. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią telewizji kablowej prace należy prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci tj. ISKO. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się ISKO Żyrardów ul. Izy Ziełńskiej 36 A. Osuchowski tel. (046) 855 99 75 i 0601 335 165.
10. Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktów inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
11. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów. Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne AROTA.
12. Prace w pobliżu istniejących drzew należy prowadzić bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.
13. Projekt należy dodatkowo uzgodnić w WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a.
14. W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczęciem realizacji inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach zarządzających tymi urządzeniami, a w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

ZA ZGODNOŚĆ

16 LUT. 2015

data

Z UP. STAROSTY

mgr inż. Adam Wysocki
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

*Za zgodność
z oryginałem*

GG.6630.68.2015

STAROSTWO POWIATOWE

w Żyrardowie

ul. Limanowskiego 45, kod 96-300

tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-21

**Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej
z dnia 2015-02-13**

Stanowisko Orange Polska S.A. przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Przedstawiony wniosek opiniuję bez uwag. Jednocześnie informuję, że:
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem służb technicznych Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1 – Warszawa ul. Brzeska 24 03-737 Warszawa.

Stanowisko przewodniczącego narady koordynacyjnej:

W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczęciem realizacji inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach zarządzających tymi urządzeniami, a w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią wodociągową prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem właściciela sieci.

Należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejącej sieci wodociągowej i armatury tej sieci.

W celu ustalenia dokładnej lokalizacji sieci wodociągowej należy wykonać przekopy kontrolne. Prace związane z wykonaniem przekopów kontrolnych należy prowadzić pod ścisłym nadzorem właściciela sieci.

Prace związane z budową projektowanych urządzeń i obiektów należy prowadzić w koordynacji z budową projektowanej sieci wodociągowej.

Realizacja inwestycji po przebudowie urządzeń wodociągowych kolidujących z budową projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do Urzędu Gminy w Wiskitkach w celu szczegółowego ustalenia stopnia zaawansowania prac związanych z budową projektowanej sieci wodociągowej i zachowania normatywnych odległości.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą kanalizacją deszczową prace prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci..

Należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejącej kanalizacji deszczowej.

Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktów inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Prace w pobliżu istniejących drzew należy prowadzić bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

ZA ZGODNOŚĆ

dnia 16 LUT. 2015

z oryginałem

Z UP. STAROSTY
mgr inż. Adam Wysocki
Z-CA PREKTORA
WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

**Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej
z dnia 2015-02-13**

Stanowisko PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Żyrardów:

Pod istniejącymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów.

Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne AROTA.

Prace związane z budową projektowanych urządzeń i obiektów należy prowadzić w koordynacji z budową projektowanych kabli i złączy energetycznych.

Należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejących urządzeń energetycznych.

W celu ustalenia dokładnej lokalizacji kabli energetycznych i zachowania normatywnych odległości należy wykonać przekopy kontrolne. Prace związane z wykonaniem przekopów kontrolnych należy prowadzić pod ścisłym nadzorem RE Żyrardów.

W przypadku wystąpienia kolizji lub nie uzyskania odległości zgodnych z normami, sposób rozwiązania kolizji należy uzgodnić z RE Żyrardów.

Na czas prowadzenia wykopów, wykonywania stosownych przepustów oraz nakładania rur ochronnych w obrębie czynnych linii kablowych prace należy prowadzić przy wyłączonych liniach kablowych.

Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia stopnia zaawansowania prac związanych z budową projektowanych kabli i złączy energetycznych, ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu.

ZA ZGODNOŚĆ

dnia...16 LUT. 2015

Z UP. STAROSTY
mgr inż. Adolf Wysocki
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

Za zgodność
z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE
ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 46 855-33-99, fax 46 855-20-21