

Ogłoszenie nr 540075039-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.

Elbląg:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 528769-N-2020

Data: 21/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, Krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.

Adres strony internetowej (url): www.21wog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/21wog>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I Część zamówienia nr 1

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: poz. 85 - Wkładka topikowa WTAT 1A/250V, długość 15mm, średnica 4 mm, materiał – porcelana. poz. 86 - Wkładka topikowa WTAT 2A/250V, długość 15mm, średnica 4 mm, materiał – porcelana. poz. 87 - Wkładka topikowa WTAT 6,3A/250V, długość 15mm, średnica 4 mm, materiał – porcelana. poz. 88 - Wkładka topikowa WTAT 8A/250V, długość 15mm, średnica 4 mm, materiał – porcelana. poz. 89- Wkładka topikowa WTAT 10A/250V, długość 15mm, średnica 4 mm, materiał – porcelana.

W ogłoszeniu powinno być: poz. 85 - Wkładka topikowa WTAT 1A/250V, długość 20mm, średnica 5 mm, materiał – porcelana lub szklana. poz. 86 - Wkładka topikowa WTAT 2A/250V, długość 20mm, średnica 5 mm, materiał – porcelana lub szklana. poz. 87 - Wkładka topikowa WTAT 6,3A/250V, długość 20mm, średnica 5 mm, materiał – porcelana lub szklana. poz. 88 - Wkładka topikowa WTAT 8A/250V, długość 20mm, średnica 5 mm, materiał – porcelana lub szklana. poz. 89- Wkładka topikowa WTAT 10A/250V, długość 20mm, średnica 5 mm, materiał – porcelana lub szklana.