

Dobrzeń Wielki dnia: 2023-11-20

**Gmina Dobrzeń Wielki**

Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa stacji transformatorowej własnej STLmb 15, 75/0,42 kV 400kVA oraz sieci elektroenergetycznej własnej SN z nawiązaniem do złącza kablowego ZK-SN.

Numer referencyjny: ZP.271.415.2023

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Gmina Dobrzeń Wielki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozdzielnic SN w izolacji powietrznej z aparatami w izolacji SF6?

**Odp.**

Rozdzielnic SN typu RSL-0-24-6 L-Pr-T, In=630A, Iz=16kA/1s, IP2X, izolacja powietrzna składająca się z pól:

1. pole liniowe typu nr 1 wyposażone w rozłącznik typu OM-24 z napędem ręcznym, z uziemnikiem, wskaźniki obecności napięcia, blokada uziemnika,

2. pole pomiarowe typu Pr nr 2 wyposażone w rozłącznik typu OM-24 z napędem ręcznym, 3 przekładniki prądowe, 3 przekładniki napięciowe z bezpiecznikami,
3. pole transformatorowe typu T nr 3 wyposażone w rozłącznik typu OMB-24 z napędem ręcznym i wkładki bezpiecznikowe, pole bez uziemnika i sygnalizacji napięcia.

Zamawiający  
Wójt Gminy  
/-/ Piotr Szłapa

Treść pisma została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/838647>