

Ośno Lubuskie, dnia 8 sierpnia 2024 r.

Gmina Ośno Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie

ZF.271.7.2024

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuję treść pytań i udzielonych wyjaśnień dotyczących treści SWZ w postępowaniu pn.: „Budowa publicznego żłobka samorządowego - II etap”, tj.:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie opisów w dokumentacji oraz na rysunkach czy mają zostać zastosowane żaluzje, czy rolety.
Istotna różnica cenowa.

Odpowiedź:

Żaluzje fasadowe należy przyjąć według informacji zawartych na rysunku zestawienia stolarki okiennej - rys. nr A7 i zawartych w opisie technicznym w pkt 7.1. - stolarka okienna. Dodatkowo żaluzje należy wyposażyć w urządzenie umożliwiające awaryjne otwieranie (na wypadek braku dostaw prądu).

Rolety wewnętrzne zastosować w pomieszczeniu wc dzieci -pom. nr 4, zgodnie z rysunkiem AM2 oraz AR3 i opisem wyposażenia.

Na wniosek Wykonawcy, w załączeniu przedmiary w wersji edytowalnej.

Sekretarz Gminy Ośno Lubuskie

mgr Ewa Urbaniak