



Kamionka Wielka, dnia 19 kwietnia 2024 r.

GKiOŚ.271.5.2024

## Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Stabilizacja osuwiska wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej polegającym na remoncie drogi gminnej nr 290926K „Porębówka” w km 0+147,40 - 0+185,95 w Kamionce Wielkiej.**

### I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że wpłynęły zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 1:**

Wykonanie robót zabezpieczających osuwisko będzie wymagało zamknięcia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi gminnej. Czy Zamawiający zezwoli na zamknięcie drogi dla ruchu samochodowego? Prosimy o podanie warunków zamknięcia ruchu.

#### **Odpowiedź 1:**

Obowiązkiem wykonawcy będzie zapewnienie przejezdności drogi przez cały okres trwania robót lub wyznaczenie drogi tymczasowej, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 3.2. SWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że dopuści całkowite zamknięcie drogi tylko w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym, z zachowaniem przejazdu w przypadku konieczności dojazdu służb ratunkowych.

#### **Pytanie 2:**

Czy zamawiający dysponuje projektem tymczasowej organizacji ruchu? Jeżeli tak, to prosimy o załączenie projektu.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie dysponuje projektem tymczasowej organizacji ruchu. Zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 3.2. SWZ opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu jest obowiązkiem Wykonawcy.

**Pytanie 3:**

Projekt zakłada demontaż korytek ściekowych oraz ich ponowny montaż w ilości 40mb. Po wizji lokalnej wykonawca stwierdził bardzo zły stan techniczny istniejących korytek ściekowych (korytka zdeformowane i połamane). Czy w związku z powyższym do kalkulacji oferty należy przyjąć montaż nowych korytek, czy mają być ponownie zamontowane korytka z rozbiórki, co może skutkować nieszczelnością rowu?

**Odpowiedź 3:**

Do kalkulacji oferty należy przyjąć montaż nowych korytek.

**Pytanie 4:**

Po wizji lokalnej stwierdzono, że przez rów z korytek wykonany jest nowy zjazd do posesji szer. ~ 16m. Zjazd wybrukowany jest kostką. Aby wykonać konstrukcję oporową KO\_2 zajdzie konieczność rozbiórki fragmentu zjazdu z kostki brukowej a potem ponownie jego odtworzenie. Po czyjej stronie będą koszty związane z tymi robotami? Jeżeli do wykonawcy to prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru robót.

**Odpowiedź 4:**

Stan zjazdu należy przywrócić do stanu pierwotnego. Wykonawca sporządzając ofertę winien wycenić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej.

**Pytanie 5:**

Czy na szerokości zjazdu, po jego odbudowaniu nie należy wykonać przepustu z rur betonowych bądź PP? (zamiast korytek ściekowych przykrytych płytami ażurowymi, jak jest to prawdopodobnie wykonane teraz). Jeżeli tak, to prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru robót.

**Odpowiedź 5:**

Patrz odpowiedź na pytanie 4.

**Pytanie 6:**

Wykonanie ściągow konstrukcji zabezpieczenia osuwiska wiąże się z zamknięciem drogi. Czy Zamawiający dopuści całkowite zamknięcie drogi dla ruchu samochodowego na czas wykonywania robót zabezpieczających i skierowanie ruchu drogami objazdowymi?

**Odpowiedź 6:**

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

**Pytanie 7:**

Czy byłaby możliwość uzyskania zgody na płatność częściową za wykonane prace? Mniejsze firmy, zmuszone do korzystania z kredytów operacyjnych na całość wykonania prac, mogłyby uniknąć nadmiernego obciążenia finansowego poprzez płatność częściową za etapy realizacji prac. Z kolei większe firmy, choć stać je na system faktury końcowej, mogą generować większe koszty stałe, które przenoszone są na Zamawiającego w całej ofercie. Zgoda przyniosłaby korzyści dla Zamawiającego poprzez obniżenie składanych ofert oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający nie może zgodzić się na płatność częściową za wykonane prace, z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Zasady udzielania i rozliczania dofinansowania zobowiązują Gminę, jako beneficjenta do zapłaty faktury dopiero po otrzymaniu środków od Wojewody. Podstawą do uruchomienia środków dotacji jest przesłana do Wojewody przez Gminę informacja o zakończeniu zadania, do której należy załączyć dokument potwierdzający gotowość dokonania odbioru końcowego.

**Pytania 8:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje w pełni środkami finansowymi na realizację zadania.

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający otrzymał wstępną promesę na realizację przedmiotu zamówienia potwierdzoną przez Wojewodę Małopolskiego. Potwierdzenie przyznania dofinansowania z budżetu państwa nastąpi w drodze decyzji Ministra Finansów. Po jej wydaniu zostanie zawarta umowa dotacji na dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

W związku z faktem, iż umowa dotacji na dzień ogłoszenia zamówienia nie została podpisana, Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu, że przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane (Sekcja VI – Warunki zamówienia, pkt 6.7.).

**Pytanie 9:**

Proszę o informację, jakim kształtownikiem HEB mają być zbrojone palisady konstrukcji oporowych, ponieważ opisie do Projektu Technicznego występuje HEB 120 oraz HEB 100. Przy zastosowaniu kształtownika HEB 120 oraz średnicy mikropali 250 mm nie będzie zachowana minimalna otulina zbrojenia.

**Odpowiedź 9:**

Dla konstrukcji oporowej KO-1: zaprojektowano konstrukcję oporową z mikropali wierconych o średnicy ok. 250mm w rozstawie co 0,80m i długości mikropali 12,0m zbrojone centrycznie kształtownikami stalowymi typu HEB 120 (dopuszcza się możliwość zastosowania innego zbrojenia centrycznego o wytrzymałości na ścinanie, zginanie i rozciąganie nie gorszej niż przedmiotowych kształtownik HEB 120).

Dla konstrukcji oporowej KO-2: zaprojektowano konstrukcję oporową z mikropali wierconych o średnicy ok. 250mm w rozstawie co 0,80m i długości mikropali 6,0m zbrojone centrycznie kształtownikami stalowymi typu HEB 100 (dopuszcza się możliwość zastosowania innego zbrojenia centrycznego o wytrzymałości na ścinanie, zginanie i rozciąganie nie gorszej niż przedmiotowych kształtownik HEB 100).

Przy zastosowaniu do zbrojenia konstrukcji oporowych wykonanych z mikropali o średnicy 250mm zbrojonych kształtownikiem stalowym HEB 100 grubość otuliny wynosząca ok. 54mm będzie wystarczająca.

Przy zastosowaniu do zbrojenia konstrukcji oporowych wykonanych z mikropali o średnicy 250mm zbrojonych kształtownikiem stalowym HEB 120 grubość otuliny wynosząca ok. 40mm będzie wystarczająca.

**Pytanie 10:**

Proszę o wskazanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku zaistnienia rozbieżności (umowa, przedmiar robót, projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB, SIWZ).

**Odpowiedź 10:**

Pytanie Wykonawcy nie dotyczy wyjaśnień treści SWZ w trybie art. 284 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty winien uwzględnić wszystkie koszty realizacji zamówienia, które uważa za niezbędne na podstawie wszystkich dostępnych mu dokumentów. Załączony do SWZ przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej.

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem właścicieli działek na poprowadzenie tymczasowej drogi dojazdowej do posesji na czas prowadzenia robót?

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający posiada wstępną ustną zgodę właścicieli działek nr 925/1 i 925/2 na przeprowadzenie drogi tymczasowej na czas robót. Szczegółowe warunki i zakres robót, Wykonawca winien uzgodnić z właścicielami nieruchomości.

**Pytanie 12:**

Prosimy o informację, jakie koszty związane z zajęciem działek na poprowadzenie tymczasowej drogi dojazdowej powinien w Ofercie założyć Wykonawca?

**Odpowiedź 12:**

Wykonawca sporządzając ofertę winien wycenić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej. Zamawiający informuję, że ryzyko oszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca powinien w ofercie rekultywację terenu działek prywatnych po przeprowadzeniu tymczasowej drogi dojazdowej?

**Odpowiedź 13:**

Patrz odpowiedź na pytanie 12.

**Pytanie 14:**

Prosimy o korektę pozycji robót ziemnych. W aktualnym przedmiarze jest ilość 27m<sup>3</sup>, która nie zakłada wykopów pod wykonanie ściąągów. Z analizy wykonawcy wynika, że ilość robót ziemnych to około 500m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź 14:**

Wykonawca sporządzając ofertę winien wycenić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej.

**Pytanie 15:**

Prosimy o zmianę treści SWZ rozdz. XXI pkt 6 a) poprzez wymaganie przedłożenia uproszczonego kosztorysu ofertowego, a nie szczegółowego. Po pierwsze zadanie przedmiotowe będzie rozliczane wynagrodzeniem ryczałtowym. Po drugie nie wszyscy wykonawcy opracowują na potrzeby skalkulowania ceny oferty kosztorysy w programach kosztorysowych. Opracowywanie dodatkowych kosztorysów szczegółowych wraz zestawieniami RMS jest bardzo pracochłonne i niczym nie uzasadnione, a kosztorysy te nie odzwierciedlają sposobu obliczenia ceny oferty. W celu rozliczania bieżącej umowy oraz do ewentualnej kalkulacji robót dodatkowych lub zamiennych w zupełności wystarczy dostarczenie Zamawiającemu kosztorysu uproszczonego zawierającego ilości, ceny jednostkowe oraz wartości poszczególnych elementów robót.

**Odpowiedź 15:**

Stosowna zmiana treści SWZ została opisana w pkt II niniejszego pisma.

**Pytanie 16:**

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju kształtownika stanowiącego zbrojenie Konstrukcji oporowej KO\_2. W opisie technicznym Projektu Wykonawczego na stronie 10 podano dwa różne profile – u góry strony HEB120, na dole strony HEB100.

**Odpowiedź 16:**

Patrz odpowiedź na pytanie 9.

## **II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmienia treść SWZ, w następujący sposób:

- 1) w Rozdziale XXI – Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – pkt 6 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową lub uproszczoną (sposób wyliczenia wynagrodzenia zawartego w ofercie) z podziałem prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu wyjaśnienia sposobu kalkulacji ceny,”
- 2) Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

### **III. Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

#### **IV. POUCZENIE**

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXIV SWZ.

Wójt Gminy

Kamionka Wielka

(-) Andrzej Stanek

.....

(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa: [Platforma zakupowa – transakcja 910478](#)

[Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamionka Wielka](#)

2. aa. UG - GKiOŚ.