



Pruszków, 21.04.2023 r.

WSR.271.4.19.2023 (119)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie

**Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowa linii nN – 0,4kV
gospodarka drzewostanem i odtworzenie nawierzchni etap I**

**Zadanie nr 2 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaronia Kowalskiego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego**

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.19.2023.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), **zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:**

PYTANIE 1

Dotyczy zadania nr 1 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę rur kamionkowych na rurę PVC lub PP lite DN10 Dn200.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę rur kamionkowych na rury PVC lub PP lite SN10dn200

PYTANIE 2

Prosimy o wyjaśnienia, w odpowiedziach z dnia 19.04 w pytaniu nr 6 Zamawiający napisał że prace związane z gospodarką drzewostanu należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zielonych lub Inspektora Nadzoru Dendrologicznego. Czy Zamawiający posiada taką osobę, która będzie nadzorować prace w wyżej wymienionym postępowaniu czy Wykonawca we własnym zakresie musi posiadać taką osobę.

Odpowiedź:

Wykonawca we własnym zakresie musi posiadać osobę posiadającą uprawnienia Inspektora Terenów Zielonych lub Inspektora Nadzoru Dendrologicznego.

PYTANIE 3

Dotyczy zadania 2 – kanalizacja sanitarna odcinek Ss1-Ss10, czy przebudowa odcinka dotyczy także wymiany rur PVC DN160 do posesji działek

Odpowiedź:

Kanalizacja sanitarna odcinek SS1-SS10 związany z przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z dn200 na dn300 nie wymaga przebudowy przykanalików sanitarnych do wysokości posesji.

PYTANIE 4

Dotyczy zadania 2 – kanalizacja sanitarna odcinek Ss10-S7, na danym odcinku występuje droga asfaltowa, czy Zamawiający wymaga aby dany odciek był wykonany przewiertem czy dopuszcza wykonanie go wykopem otwartym.

Odpowiedź:

Po robotach budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku SS10 do SS7 należy odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości i długości w/w odcinka w asfalcie. Roboty należy wykonać wykopem otwartym.

PYTANIE 5

Prosimy o wyjaśnienie czy na każdą budowaną sieć zezwolenie na zajęcie pasa drogowego jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy.

Brak odpowiedzi na powyższe pytania uniemożliwia określenie zakresu i utrudnia tym samym możliwość złożenia oferty, która będzie wyceniała ten sam zakres co oferty innych potencjalnych wykonawców. Brak precyzyjnego określenia zakresu zamówienia, uniemożliwia przeprowadzenie postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji. Prawo Zamówień Publicznych określa jasno: Art. 99. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:

Na budowę sieci, zajęcie pasa drogowego leży po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
/-/ Paweł Makuch