

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
Internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 01720/2024

Nr dokumentu: 0178/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 20.11.2024

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie *Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Stacji Wymienników Ciepła w Gliwicach przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 1, ul. Andromedy 2b* realizowanego w ramach programu „50 kW na start”

Nr postępowania DZ/1/6/2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 (postępowanie unijne) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia treści SWZ w zakresie:

Pytanie 1

Czy jest znana moc przyłączeniowa budynków, na których mają być zainstalowane instalacje a jeśli tak to proszę podanie o podanie wartości mocy przyłączeniowych

Odpowiedź: Moc przyłączeniowa:

ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 1 - 40 kW

ul. Andromedy 2b - 40 kW

Pytanie 2

Wg. przepisów nie jest wymagany projekt budowlany jeśli chodzi o mikroinstalację do 50kWp a w SWZ jest zapis o wykonaniu projektu. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest wymagany projekt budowlany. Wystarczy projekt techniczny z uzgodnieniem rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych i pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego.

Pytanie 3

W wymaganiach odnośnie wykonawców co do zdolności technicznej lub zawodowej jest zapis o wymaganiu posiadania certyfikatu instalatora OZE wydawanego przez UDT. Czy jest to zapis bezwzględnie konieczny do startu w przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunek: Dysponowanie osobami posiadającymi certyfikat instalatorów OZE wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

