

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa sprężarki śrubowej dla Ciepłowni w Koronowie ul. Al. Wolności 3D.

Wymagane parametry:

- Wydajność przy 10 barach min-900 l/min
- pojemność zbiornika -500 litrów
- moc silnika 7,5 kW
- ciśnienie max-10 bar
- napięcie zasilania -400V
- zbiornik ciśnieniowy ocynkowany
- elektromagnetyczny wyrzutnik kondensatu
- stacja przygotowania powietrza klasa 1.4.1 wg normy ISO 8573-1(osuszacz powietrza)

Zakres usługi :

-dostawa nowej sprężarki wraz z instrukcją obsługi, DTR urządzenia w języku polskim, oraz dokumenty niezbędne do rejestracji UDT.

- minimalny termin gwarancji-24 miesiące

- proszę podać informację jaki jest koszt usługi (bez materiałów eksploatacyjnych)jednego przeglądu serwisowego w okresie gwarancji urządzenia.

Oferta powinna zawierać osobno cenę netto za urządzenie, oraz cenę za usługę jednego przeglądu serwisowego w okresie gwarancji urządzenia.