



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1886 - 2021
135 lat

Warszawa, 04 listopada 2021 r.

PRO.DWP.669.4497.2021.324190.21.AP.PS

Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Adres korespondencyjny:
Grzegorz Borowy
ul. Kolejowa 30
07-320 Małkinia Górna

WARUNKI TECHNICZNE **przebudowy drogi**

Dotyczy „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Dębe, w km 48+739” na dz. nr ew. 18/1 z obrębu 0007 Komornica w gminie Wieliszew,

Odpowiadając na pismo znak: D-4.1-01-19.10/2021 z dnia 19.10.2021 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 25.10.2021 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie:

1. Sieci wodociągowej

- a. W granicach opracowania brak jest sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Spółki.

2. Sieci kanalizacyjnej

- a. W granicach opracowania zlokalizowany jest sanitarny przewód tłoczny DN 250.
b. Ze względu na brak szczegółowej dokumentacji powykonawczej ww. przewodu tłoczego DN 250 przy projektowaniu należy oprzeć się również na inwentaryzacji geodezyjnej oraz pomiarach własnych w terenie.

3. Warunki dodatkowe

- a. Zwracamy uwagę, że przy projektowaniu drogi należy stosować następujące zasady:
- projektowany układ drogowy należy dostosować w taki sposób, aby nie lokalizować krawężników ani miejsc postojowych w kolizji ze studzienkami kanalizacyjnymi.
 - istniejące studzienki kanalizacyjne należy odpowiednio zabezpieczyć na czas prowadzenia budowy układu drogowego. Rzędną zwieńczenia istniejących studzienek należy dostosować do niwelety projektowanego układu drogowego. Ewentualną regulację i wymianę zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych należy

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwk.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska
kr. anówka
Naturalnie TAK :)



prować zgodnie z obowiązującymi przepisami pod nadzorem Zakład Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m. st. Warszawie S.A.; Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67.

- wpusty deszczowe należy lokalizować przy krawężnikach, min. 2 m od zakończenia łuku, poza przejściami dla pieszych,
- przy projektowaniu nowego układu drogowego należy zachować normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
BIORU ROZWOJU
Jarosław Robak

Do wiadomości:

1. Archiwum III

Załączniki:

1. Schemat sieci kanalizacyjnej – wydruk z GIS