

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SWZ Z DNIA 08 i 09.02.2023 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krempna”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Dzień dobry, w nawiązaniu do postępowania pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krempna" bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: Obecnie u większości producentów oświetlenia standardem jest posiadanie przez oprawę certyfikatu ENEC, który jest ogólnoeuropejskim oznakowaniem potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością. Czy w celu potwierdzenia parametrów bezpieczeństwa opraw jak i ogólnego zapewnienia o jakości opraw, Zamawiający wymagać będzie przedstawienia wraz z ofertą certyfikatu ENEC lub równoważnego dla oferowanych opraw?

Pytanie 2:

Wnosimy o rozszerzenie specyfikacji technicznej dla opraw ulicznych o wymóg certyfikatu ENEC+, potwierdzającego wiarygodność określonych przez producenta parametrów funkcjonalnych, deklarowanych w momencie wprowadzania wyrobu do obrotu. Aktualnie certyfikacja w programie ENEC+ dotyczy opraw oświetleniowych, bazujących w szczególności na technologiach LED. Parametry funkcjonalne wyrobu to trwałość, skuteczność świetlna, rozsył światłości, prąd i napięcie zasilania, strumień świetlny, maksymalna temperatura pracy, temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw, moc, zakres temperatur otoczenia. Potwierdzenie wyżej wymienionych parametrów przez jednostkę badawczą posiadającą akredytację, pozwoli wykluczyć produkty o bardzo niskiej jakości, co uchroni Zamawiającego przez zakupem produktów niespełniających oczekiwań w dłuższym okresie użytkowania.

Pytanie 3:

Wnosimy o wprowadzenie do specyfikacji opraw LED wymogu posiadania certyfikatu ENEC dla oferowanych opraw, który jest wspólnym dla Europy, wysokiej jakości, niezależnym znakiem towarowym, gwarantującym bezpieczeństwo wyrobów. Certyfikacja na znak ENEC jest programem objętym nadzorem po wydaniu certyfikatu. Informujemy, że producent wyrobów przedstawionych do certyfikacji w programie ENEC powinien posiadać: wyposażenie umożliwiające powtarzalną produkcję wyrobów, możliwości do wykonania rutynowych sprawdzeń produkowanych wyrobów (zgodnie z dokumentem PD ENEC 303 Annex A, właściwym dla certyfikowanego wyrobu dostępnym na stronie ETICS), wdrożony system zarządzania według ISO 9001 (niekoniecznie certyfikowany), obejmujący w szczególności produkcję certyfikowanego wyrobu. W przypadku niecertyfikowanego systemu będzie on przedmiotem oceny w ramach inspekcji przedlicencyjnej i przeprowadzanej corocznie przez SEP – BBJ lub z jego upoważnienia, przez sygnatariuszy porozumienia ENEC, co daje gwarancję pozyskania opraw posiadających bezpieczne i sprawdzone rozwiązania poświadczone przez akredytowane laboratoria badawcze.

Odpowiedź do pytania Nr 1, 2 i 3:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia do oferty dokumentu w postaci Certyfikatu ENEC, ENEC + lub równoważnego. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 5 do SWZ) wymagana jest Deklaracja CE na oprawy.

Pytanie 4

Zamawiający w dokumencie Zał. Nr 5 do SWZ - OPZ wymaga "...Zasilacz zintegrowany z modułem świetlnym lub oddzielny zamontowany w komorze zasilającej...", w związku z powyższym, wnosimy o zmianę zapisu na "...Zasilacz LED oddzielnie zamontowany w komorze zasilającej...". Informujemy, że oprawy o zintegrowanym zasilaczu z modułem świetlnym w większości charakteryzują się dużo niższą trwałością oraz znacznie częstszym i kosztowniejszym serwisem w przypadku uszkodzenia źródła światła lub zasilacza.

Odpowiedź do pytania Nr 4:

Zamawiający w dalszym ciągu utrzymuje zapis "Zasilacz zintegrowany z modułem świetlnym lub oddzielny zamontowany w komorze zasilającej", zgodnie z OPZ.

WÓJTA GMINY

Kazimierz Miskowicz