



Warszawa, dnia 22.06.2022 r.

W-1.43.2.75.2022. 1...WO  
dot.: D096/22

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 62+550 do km 65+177 w m. Bączki i m. Samogoszcz, na terenie gminy Maciejowice, powiat garwoliński, woj. mazowieckie – nr postępowania 096/22**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

Przedmiar poz. 7 - przewiduje wykonanie wyrównania mieszanką AC11W z asfaltem 50/70 co sugeruje wykonanie dla KR 1-2, natomiast przekrój konstrukcyjny wskazuje tą samą mieszankę AC11W z asfaltem 50/70 dla KR 4. Prosimy o wskazanie prawidłowego KR, ponadto SST D-05.03.05b nie odnosi się do w/w mieszanki. Prosimy zatem o uzupełnienie prawidłowego SST.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodność zapisu przedmiaru z przekrojem konstrukcyjnym. Na przedmiotowym zadaniu należy wykonać warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 4 (zgodnie z zapisem WT-2 2014 Tab. 10 – dopuszcza się AC 11 do warstwy wyrównawczej dróg KR 1 do KR 4 przy spełnieniu wymagań z tabeli 13 WT-2 2014). Ponadto Zamawiający zamieszcza specyfikację techniczną oraz poprawiony przedmiar robót.

#### **Pytanie 2**

Pozycja 10 przedmiaru - warstwa ścierna jest grubości 4 cm, natomiast przekrój konstrukcyjny wskazuje 5 cm. Prosimy o wyznaczenie prawidłowej grubości warstwy

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy ścierniej grubości 4 cm. Zamawiający zamieszcza poprawione przekroje konstrukcyjne.

#### **Pytanie 3**

Pozycja 9 przedmiaru - warstwa wiążąca jest grubości 6 cm, natomiast przekrój konstrukcyjny wskazuje 8 cm. Prosimy o wyznaczenie prawidłowej grubości warstwy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy wiążącej grubości 6 cm. Zamawiający zamieszcza poprawione przekroje konstrukcyjne.

**Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, iż z uwagi na brak odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

#### **Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdziałach:**

##### **Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **27.07.2022r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.



## Rozdział XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

### *Sposób i termin składania ofert*

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **28.06.2022 r. do godz. 08:00**

### *Otwarcie ofert*

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **28.06.2022 r. o godz. 09:00**, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

### Powinno być:

## Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **05.08.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Rozdział XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

### *Sposób i termin składania ofert*

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **07.07.2022 r. do godz. 08:00**

### *Otwarcie ofert*

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **07.07.2022 r. o godz. 10:00**, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

W związku z powyższym wymagane wadium w przedmiotowym postępowaniu musi być wniesione do dnia **07.07.2022 r. do godz. 08:00** i obejmować okres uwzględniający przesunięty termin składania ofert. Informacje dotyczące wadium pozostają zgodne z rozdziałem XVI Części I SWZ.

### Załącznik:

- poprawiony przedmiar robót
- poprawione przekroje konstrukcyjne
- specyfikacja techniczna D-05.03.05b

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
*Grzegorz Orlowski*