



Poznań, dnia 02.09.2022r.

Nasz znak: WZ.261.2.22.2022

Dotyczy: Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn

Wasz znak:

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 dalej ustawa Pzp), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

1. Dotyczy szafek sterowania oświetleniem:

Prosimy o doprecyzowanie wymagań sterownika poprzez podanie modelu zegara, w związku z zapisem w dokumentacji „*Sterownik stwarza możliwość konfiguracji pod kątem współpracy z komputerowym systemem nadzoru*”.

Wykonawca nie ma wiedzy jaki system nadzoru stosuje inwestor, w związku z tym brak jest możliwości dobrania odpowiedniego sterownika.

Odpowiedź:

Należy zastosować typowy sterownik (zegar astronomiczny) mający możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu wyposażonego w moduł komunikacji NFC lub Bluetooth.

Sprawę prowadzi:

Marlena Jakubiak