



Uwagi  
 1. Ochrona przed dotykien pośrednim - sanacyjne wyłazanie zasilania w układzie TN-S  
 2. Dprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefa 2.  
 3. W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze.  
 4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

- ⊙ przycisk dzwonek
- ⊗ oprawa LED
- ▲ czujka ruchu
- ⊕ wtycznik pojedynczy
- ⊖ wtycznik podwójny
- ⊘ wtycznik schodowy
- wypust sufitowy
- ⊗ oprawa zwykła
- przewód YDYzo 3/4x1,5

- ⊕ gniazdo pojedyncze hermetyczne
- ⊖ gniazdo pojedyncze pt
- przewód YDYzo 3/5x2,5
- gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

YDYp 4x1,5-ośw. klatka schodowa  
 WLzTM 40-48 YDYzo 3x6

YDYp 4x1,5-ośw. klatka schodowa  
 WLzTM 31-36 YDYzo 3x6

YDYp 4x1,5-ośw. klatka schodowa  
 WLzTM 43-48 YDYzo 3x6

YDYp 4x1,5-ośw. klatka schodowa  
 WLzTM 33-36 YDYzo 3x6

YDYp 4x1,5-ośw. klatka schodowa  
 WLzTM 20-28 YDYzo 3x6

YDYp 4x1,5-ośw. klatka schodowa  
 WLzTM 9-16 YDYzo 3x6

YDYp 4x1,5-ośw. klatka schodowa  
 WLzTM 23-28 YDYzo 3x6

YDYp 4x1,5-ośw. klatka schodowa  
 WLzTM 5-16 YDYzo 3x6

"DOM-BUD" Suwałki				BRANZA: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	STADIUM:	PB	NR RYS.:	3
ADRES:	Żyrardów, ul. Parkingowa 9 - dz. Nr ew. 8066/9, 8066/1, 2805, 2812/2	SKALA:	1:100	RYSUNEK:	Rzut 1 piętra
BRANZA:	PROJEKTANT:	NR UPR.	DATA	PODPIS	
ARCHITEKTURA	techn. Wiesław Baluta	SUW 86/90	20.07.2016		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/01837/PW05/08	20.07.2016		