

Jedwabno, 10.05.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.3.2024

**Wszyscy potencjalni wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dane	Opis
Tryb postępowania	tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm)
Nazwa zamówienia	Budowa budynku biurowego - podwójnej kancelarii leśnictw w Zimnej Wodzie wraz z niezbędną infrastrukturą (II)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami uzyskanymi od projektanta.

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
Pytanie 1	w przedmiarze robót instalacji sanitarnych w poz. 1-7, 13-17, 33-34 i 36 nie wskazano obliczeń cząstkowych ilości robót	pozycje skorygowano w popr. przedmiarze robót inst. sanitarnych (zał. do niniejszego pisma)	nie
Pytanie 2	w przedmiarze jw. w poz. 8-11 wskazano błędne średnice wbudowywanej armatury inst. sanitarnych	pozycje skorygowano lub wykreślono w popr. przedmiarze robót inst. sanitarnych (zał. do niniejszego pisma)	nie
Pytanie 3	w przedmiarze jw. poz. 35 (Dostawa i montaż spinek na taśmie do mocowania rur ogrzewania podłogowego) dotyczy nie tego rodzaju ogrzewania podłogowego, jakie zostało zaprojektowane (ogrzewanie elektrycznymi matami grzewczymi) – poz. zbędna	pozycja wykreślona w popr. przedmiarze robót inst. sanitarnych (zał. do niniejszego pisma)	nie

Dodatkowo wykreśleniu w przedmiarze robót sanitarnych uległy poz. 36, 38 i 39.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Niniejsze wyjaśnienie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem,
Magdalena Miścierewicz
Zastępca Nadleśniczego

/Podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Załącznik <wydruk skorygowanego przedmiaru robót sanitarnych>
2. Załącznik <skorygowany przedmiar robót sanitarnych w formacie kosztorysowym .ath>