

Żukowo, dnia 15.11.2021 r.

**Urząd Gminy Żukowo
Referat Inwestycji
83-330 Żukowo
ul. Gdańska 52**

**WARUNKI TECHNICZNE
Nr SKŻ/SW/673/2021/JL**

Dotyczy : budowy chodnika na ul. Rolniczej w miejscowości Banino

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek dotyczący wydania warunków technicznych w zakresie wod-kan dla realizacji inwestycji polegającej na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na ul. Rolniczej w Baninie informuje, że należy zrealizować następujące przedsięwzięcia:

1. Na odcinku od wysokości działki nr 162/85 do wysokości działki nr 160/13 należy przeprojektować oraz przebudować istniejące sieci na rury PE DN 160 na ciśnienie 1,0 Mpa,
2. Należy stosować zasuwę z miękkim uszczelnieniem oraz pozostałą armaturę z żeliwa sferoidalnego. Materiał stosowany do budowy sieci wodociągowej powinien posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
3. Wszystkie przyłącza wodociągowe należy przepiąć do nowoprojektowanej sieci wodociągowej.
4. Do budowy przyłączy wodociągowych należy stosować rury PE DN 40 na ciśnienie 1,6 Mpa oraz zasuwę gwintowane (DN 40). Armaturę należy stosować z żeliwa sferoidalnego.
5. Nad rurociągiem należy prowadzić taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową
6. Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, którą należy uzgodnić z eksploatatorem sieci wodociągowej tj. Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o. oraz przedłożyć na naradę koordynacyjną w referacie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Powyższe warunki ważne są dwa lata od daty ich wydania.

SPECJALISTA
ds. warunków technicznych
Joanna Lis